



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
PWGSC/TPSGC Acquisitions
Sherwood Business Centre
161 St. Peters Road/
161, rue St. Peters
2nd Floor, Suite 204/
2ième étage, pièce 204
Charlottetown
Prince Edward Island
C1A 5P7
Bid Fax: (902) 566-7514

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Sherwood Business Centre
161 St. Peters Road/
2nd Floor, Suite 204
Charlottetown
Prince Ed
C1A 5P7

Title - Sujet Fire Pump Replacement - JAG Bldg, PE	
Solicitation No. - N° de l'invitation ED001-201426/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client ED001-201426	Date 2019-10-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWC-010-4473	
File No. - N° de dossier PWC-9-42035 (010)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-10-30	
Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: MacDonald, Anne (PWC) D.	Buyer Id - Id de l'acheteur pwc010
Telephone No. - N° de téléphone (902) 314-1009 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 566-7514
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents.

All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 003.

(1) Drawing:

1.0 Reference Drawing FP-3 Detail 3 – Sections & Schedule:

1.1 New 8” Double Check Valve Assembly (BFP-1) to be installed vertically as per the manufacturer’s listing.

MCW will be on-site to perform the site visit and answer any questions.

(2) Questions 1 to 5:

Q1: Why are the Pumps being replaced?

A1: Age and performance is not what it was 25 years ago. As well, both pumps need to be on emergency power. AS-is, just one pump is.

Q2: Does the scope of work include electrical and civil?

A2: Scope of work is as defined by drawings and specifications. There are elements of both civil and electrical in scope of work. GC will be responsible for all aspects of work.

Q3: Will PSPC retain the Electrical and Civil?

A3: Bidding Party to be GC and to retain disciplines and sub-contractors as required.

Q4: Can a bidder use the Electrical Company that PSPC has retained at JAG?

A4: Entirely between bidder and Electrical Company that has a Standing Offer at JAG.

Q5: When can building water source be isolated?

A5: Either on the weekend, between the hours of late Friday eve (after midnight) between 12:30 am and Monday 6:30 am OR similar hours on weekdays, Mon to Fri, between 12:30 am to 6:30 am.