



APPEL D'OFFRES (ADO)

MODIFICATION #3

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Agence Parcs Canada - Registre central
Opérations des approvisionnements
111, rue Water Est
Cornwall, Ontario, K6H 6S2
No. de l'invitation 5P201-19-0107/A**

Soumission aux : l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente et aux Appendices ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-jointe, au(x) prix indiqué(s).

Commentaries :

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur :

Bureau de distribution

**Agence Parcs Canada - Registre central
Opérations des approvisionnements
111, rue Water Est
Cornwall, Ontario, K6H 6S2**

Title-Sujet Écluse-ascenseur 21 de Peterborough – Réhabilitation de la rive ouest supérieure		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-19-0107/A	Date: 25 octobre 2019	
GETS Reference No. – No de reference de SEAG <i>PW-19-00889189</i>	Client Ref. No. – No. de réf du client. 862	
Solicitation Closes (YY-MM-DD):		
at – à 2:00 PM	on – le 2019-10-29	Time Zone - Fuseau horaire: EDT - HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: Adresser toute demande de renseignements à : Sheldon Lalonde (sheldon.lalonde@canada.ca)		
Telephone No. - No de téléphone (613) 938-5948	Fax No. – No de FAX: (877) 558-2349	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction : See Herein – Voir aux présentes		
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
Titale - Titre		
Telephone No. - N° de téléphone: _____		
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____		
Signature		Date

MODIFICATION #3

25 Octobre 2019

OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION:

1) Questions et Réponses #3 (ci-joint);

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE DEMANDE RESTENT LES MÊMES

Questions et Réponses #3

25 Octobre 2019

34. Veuillez indiquer si les coûts des travaux d'excavation pour le projet de terre végétale de 150 mm (surface d'hydrosemence/du tapis de renfort du gazon), l'installation de l'enrochement et l'installation des palplanches métalliques seront couverts sous la rubrique « Excavation ».

Réponse : Les travaux d'excavation pour la surface proposée d'hydrosemence /du paillis de renforcement de gazon sont couverts sous le prix unitaire de l'élément « Excavation ». Les travaux d'excavation pour l'installation de l'enrochement sont couverts sous le montant forfaitaire de l'élément « Enlèvement des gabions et de la végétation ». Les travaux d'excavation à l'endroit où les palplanches doivent joindre l'actuel barrage souterrain sont couverts sous le prix unitaire de l'élément « Excavation du mur d'âme en béton et du caisson en bois ».

35. Le dessus des palplanches proposées devant être installées dans le canal est en-deçà de l'élévation du niveau d'eau hivernal. Veuillez dire si le niveau d'eau hivernal peut être baissé pour permettre l'installation des palplanches ou si un batardeau doit être utilisé pour l'installation.

Réponse : Les niveaux d'eau hivernaux ne seront pas baissés durant les travaux de construction. Comme indiqué sur les dessins, les niveaux d'eau hivernaux sont très bas et peuvent être dérivés vers le côté est du cours supérieur à l'aide de sacs à sable ou d'autres méthodes simples.

36. La date d'achèvement de la soumission est le 15 avril, mais les usines d'asphalte locales n'ouvrent pas avant la mi-mai, au plus tôt, en raison des températures et des restrictions de demi-charge. Veuillez dire si l'asphaltage peut être reporté et achevé d'ici la fin de mai.

Réponse : La restauration de l'asphalte peut être reportée à la fin de mai.