



**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SUBMISSION À :**  
 Unité de réception des soumissions de l'Agence  
 Parcs Canada 4e Avenue Est, bureau 720  
 Calgary, AB T2G 4X3  
 Bid Fax: (866) 246-6893

**REVISION 002 TO INVITATION  
 TO TENDER**

**RÉVISION 002 À APPEL  
 D'OFFRES**

The referenced document is hereby revised;  
 unless otherwise indicated, all other terms and  
 conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf  
 indication contraire, les modalités de l'offre  
 demeurent les mêmes.

**Issuing Office - Bureau de distribution :**  
 Agence Parcs Canada  
 Service national de passation de marchés220 - 4  
 4e Avenue Est, bureau 720  
 Calgary, AB T2G 4X3

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Title - Sujet :</b><br>Remplacement du toit du centre administratif et du centre des opérations – Parc national Elk Island |                                  |
| <b>Solicitation No. - N° de l'invitation :</b><br>5P420-19-0279/A   | <b>Date :</b><br>30 octobre 2019 |
| <b>Amendment No. - N° de modification :</b><br>002  |                                  |
| <b>Client Reference No. - N° de référence du client :</b><br>n/a  |                                  |
| <b>GETS Reference No.   N° de référence de SEAG :</b><br>PW-19-00891767   |                                  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin :</b><br><b>At - à :</b> 14h00<br><b>On - le :</b> 31 octobre 2019 | <b>Time Zone - Fuseau horaire</b><br>HAR |
|--|--|

**F.O.B. - F.A.B. :**  
**Plant - Usine :**     **Destination :**     **Other - Autre :**

**Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à :** Jen Maheu

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Telephone No. - N° de telephone :</b><br>(587) 432-8458 | <b>Fax No. -N° de télécopieur :</b><br>(866) 246-6893 | <b>Email Address – Courriel :</b><br><a href="mailto:jennifer.maheu@canada.ca">jennifer.maheu@canada.ca</a> |
|--|---|---|

**Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :**  
 Parc national Elk Island

**TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :</b>  |                                      |
| <b>Address - Adresse :</b>  |                                      |
| <b>Telephone No. - N° de telephone :</b>  | <b>Fax No. - N° de télécopieur :</b> |
| <b>Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm<br/>   Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur</b> |                                      |
| <b>Signature :</b>  | <b>Date :</b>                        |

## **Modification 002**

La présente modification vise à diffuser des renseignements.

### **A. QUESTIONS ET RÉPONSES**

**Q5** On trouve ci-joint le concept révisé qui comprendra les critères concernant la grêle de 2" et les seize heures de perforation accidentelle, comme demandé. Toutefois, aucun des deux systèmes ne respecte la norme CSA A123 sur l'arrachement sous l'action du vent. Il faudrait modifier les spécifications pour supprimer l'obligation de respecter la norme CSA A123.

**R5** L'entrepreneur doit prendre des dispositions pour qu'un tiers vienne tester l'arrachement sous l'action du vent selon la norme ASTM E907 dans les cas où le produit n'est pas certifié selon la norme CSA A123.21.

**Q6** Certains craignent qu'au moment où le système actuel sera retiré pour exposer le tablier de ciment existant, le revêtement de ce système de fibrociment pourrait s'enlever et laisser un substrat inconnu sur lequel le nouveau système indiqué serait fixé. Le cas échéant, on ignore si le nouveau système sera alors conforme à la norme CSA123.

**R6** À notre connaissance, il n'y a pas de revêtement sur le tablier de fibrociment. Au moment où l'actuel système de toiture sera retiré, nous déterminerons l'état des travaux exécutés et fournirons des directives de chantier, au besoin, en ce qui concerne la conformité avec la norme CSA A123.21 sur l'arrachement sous l'action du vent.

**LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.**