



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Parks Canada Agency Bid Receiving Unit
220 - 4 Avenue S.E., Suite 720
Calgary, AB T2G 4X3
Bid Fax: (866) 246-6893

**REVISION 002 TO INVITATION
TO TENDER**

**RÉVISION 002 À APPEL
D'OFFRES**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre
demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
National Contracting Services
220 - 4 Avenue S.E., Suite 720
Calgary, AB T2G 4X3

Title - Sujet : Admin & Ops Buildings Roof Replacement – Elk Island National Park	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P420-19-0279/A	Date : October 30, 2019
Amendment No. - N° de modification : 002	
Client Reference No. - N° de référence du client : n/a	
GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00891767	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2:00 PM On - le : October 31, 2019	Time Zone - Fuseau horaire MDT
---	--

F.O.B. - F.A.B. :
Plant - Usine : **Destination :** **Other - Autre :**

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jen Maheu

Telephone No. - N° de telephone : (587) 432-8458	Fax No. -N° de télécopieur : (866) 246-6893	Email Address – Courriel : jennifer.maheu@canada.ca
--	---	---

Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :
Elk Island National Park

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Amendment 002

This amendment is being raised to distribute bidder questions.

A. Questions & Answers

Q5 Attached is the Design review which will include the 2" Hail and the 16-hours of accidental puncture as requested. However neither of the two systems qualifies for the CSA A123 wind uplift rating. You may want to change the specs to delete this CSA A123 wind requirement.

A5 The contractor must arrange for 3rd party ASTM E907 wind uplift testing where no approved CSA A123.21 exists

Q6 The concern was raised that during the removal of the existing system to expose the existing cementitious decking that the facer on the existing cementitious fibre system could come off leaving a suspect substrate to adhere the new specified system to and if the new system will meet the required CSA123 requirements should this occur.

A6 Our understanding is that there is no facer on cement fibre decks. When the existing roofing system is removed, we will address as-built conditions with site instructions as required to meet CSA A123.21 wind uplift parameters.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED