

## **MODIFICATION # 2 DEMANDE DE PROPOSITION (DDP)**

**SERVICE D'ENTRETIEN DES UPS  
au Laboratoire David Florida à Ottawa**

**Date de clôture de la période de soumission :  
Le 1<sup>er</sup> novembre 2019 à 14h00 (HAE)**

**Transmettre les soumissions à:**

Agence spatiale canadienne  
BUREAU DE RÉCEPTION DES SOUMISSIONS  
Lundi au Vendredi  
Réception (8H00 et 16h30)  
Fermé entre 12H00 et 13H00  
6767, route de l'Aéroport  
Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9, Canada

### **Ou par Service Postel**

**Référence:** Dossier ASC n°. **9F030-20190305**

*Nota :* Veuillez lire attentivement la présente demande pour plus de détails sur les exigences et les instructions relatives à la présentation des soumissions.



**30 octobre 2019**



### Modification #2

La demande de propositions 9F030-20190305 est modifiée comme suit:

#### 1) Répondre aux questions suivantes:

	Questions (Français)	Réponses								
7.	<p>Pouvez-vous confirmer le KVA et le nombre de batteries des trois UPS:</p> <table> <thead> <tr> <th>UPS</th> <th>Numéro de série</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Eaton 9355-15</td> <td>bc062jba04</td> </tr> <tr> <td>Eaton 9355-15</td> <td>be012jba01</td> </tr> <tr> <td>Eaton 9355E-140</td> <td>bk395lxx03</td> </tr> </tbody> </table>	UPS	Numéro de série	Eaton 9355-15	bc062jba04	Eaton 9355-15	be012jba01	Eaton 9355E-140	bk395lxx03	<p>Veillez noter que les batteries des deux unités Eaton 9355-15 seront remplacées avant le début du contrat, de sorte que l'obligation de remplacer les batteries dans la demande de propositions interviendra au cours de la cinquième (5e) année du nouveau contrat.</p>
UPS	Numéro de série									
Eaton 9355-15	bc062jba04									
Eaton 9355-15	be012jba01									
Eaton 9355E-140	bk395lxx03									

UPS	Serial Number	KVA
Eaton 9355-15	bc062jba04	15
Eaton 9355-15	be012jba01	15
Eaton 9355E-140	bk395lxx03	40

#### Battery Information / Informations sur les batteries:

UPS	Serial Number
Eaton 9355-15	bc062jba04
Eaton 9355-15	be012jba01

### Battery Information

Manufacture **Universal Battery**

Battery Model **UB1290k**

# of Strings **4**      Trays/Str **2**      Jars/Tray **8**

Date Code **OCT-2015**      Age **4**

Battery Type **Sealed**      Battery Cabinet Type **INTERNAL TO**

Eaton 9355E-140      bk395lxx03

### Battery Information

Manufacture **Eaton**

Battery Model **93E Battery Trays**

# of Strings **8**      Trays/Str **2**      Jars/Tray **9**

Date Code **2017**      Age **3**

Battery Type **Sealed**      Battery Cabinet Type **INTERNAL TO**