



APPEL D'OFFRES (ADO)

MODIFICATION #4

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

**Agence Parcs Canada - Registre central
Opérations des approvisionnements
111, rue Water Est
Cornwall, Ontario, K6H 6S2
No. de l'invitation 5P201-19-0121/A**

Soumission aux : l'Agence Parcs Canada

Nous offrons par la présente de vendre à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, aux conditions énoncées ou incluses par référence dans la présente at aux Appendices ci-jointes, les biens, services et construction énumérés ici et sur toute feuille ci-jointe, au(x) prix indiqué(s).

Commentaries :

Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur :

Bureau de distribution

**Agence Parcs Canada - Registre central
Opérations des approvisionnements
111, rue Water Est
Cornwall, Ontario, K6H 6S2**

Title-Sujet Renouvellement de l'infrastructure au complexe opérationnel du parc national Terra-Nova.		
Solicitation No. - No. de l'invitation 5P201-19-0121/A	Date: 31 octobre 2019	
GETS Reference No. – No de reference de SEAG PW-19-00891989	Client Ref. No. – No. de réf du client. 676	
Solicitation Closes (YY-MM-DD):		
at – à 2:00 PM	on – le 2019-11-07	Time Zone - Fuseau horaire: EST - HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>		
Address Inquiries to: Adresser toute demande de renseignements à : Sheldon Lalonde (sheldon.lalonde@canada.ca)		
Telephone No. - No de téléphone (613) 938-5948	Fax No. – No de FAX: (877) 558-2349	
Destination of Goods, Services, and Construction: Destinations des biens, services et construction: See Herein – Voir aux présentes		
TO BE COMPLETED BY THE BIDDER (type or print) À ÊTRE COMPLÉTER PAR LE SOUMISSIONNAIRE (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)		
Vendor/Firm Name – Nom du fournisseur/de l'entrepreneur		
Address - Adresse		
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur		
Titale - Titre		
Telephone No. - N° de téléphone: _____		
Facsimile No. - N° de télécopieur: _____		
Signature	Date	

Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif Buyer - l'acheteur Client Ref. No. - N° de réf. du client
5P201-19-0121/A **004** **Sheldon Lalonde** **n/a**

File Name - Nom du dossier : ***Renouvellement de l'infrastructure au complexe opérationnel du parc national Terra-Nova.***

MODIFICATION #4

31 Octobre 2019

OBJET DE LA PRÉSENTE MODIFICATION:

- 1) Questions et Réponses #2 (ci-joint);**

TOUTES LES AUTRES CONDITIONS GÉNÉRALES DE CETTE DEMANDE RESTENT LES MÊMES

Questions et Réponses #2

31 Octobre 2019

- 11) Y a-t-il plus d'information sur l'immeuble n° 3 du rapport HAZMAT? Il n'y a qu'une mention dans les spécifications liées au document.

Réponse : Voir document Modification #3.

- 12) La date d'achèvement est reportée à mai 2020, ce qui nécessitera quand même la réalisation de travaux de construction en hiver. Toutefois, on mentionne à la page 6 du rapport géotechnique que la fondation doit être bâtie pendant la période la plus sèche de l'année (entre juillet et septembre). Si l'on ignore cette importante disposition du rapport géotechnique, cela va non seulement annuler la conception de la fondation mais aussi créer un cauchemar environnemental pour le parc si l'on est contraint de bâtir la fondation au cours de l'hiver. Cette question doit être prise en considération.

Réponse : La construction des fondations sera permise en hiver. Le soumissionnaire retenu devra fournir un plan de construction hivernale dans lequel il énoncera les mesures de protection du béton, des granulaires et des fondations durant la construction en hiver.

- 13) Où trouvera-t-on l'espace nécessaire pour nos travaux, nos roulottes de chantier, le stationnement réservé à l'entrepreneur, 100 m² d'aire d'entreposage chauffée, 100 m² d'aire d'entreposage non chauffée, 40 m² d'aire de bureau pour le représentant ministériel? L'aire est également occupée par un autre entrepreneur qui effectue des travaux d'eau et d'égout. À mon avis, il y aura assez de place pour nos travaux, une roulotte de chantier et le stationnement réservé à l'entrepreneur seulement longtemps après le départ de l'entrepreneur des travaux d'eau et d'égout. Veuillez fournir des précisions.

Réponse : Le propriétaire fournira suffisamment de place pour les installations conformément à ce qui est indiqué dans les documents d'appel d'offres.

- 14) Selon les spécifications relatives à l'asphalte pour ce travail, il faut un dispositif de transfert de matériaux. Est-ce obligatoire?

Réponse : Aucun dispositif de transfert de matériaux ne sera fourni.

- 15) Est-il nécessaire de fournir des balances pour ce petit projet selon le point 01 52 00 / 1.14?

Réponse : Aucune balance ne sera exigée sur les lieux. L'entrepreneur doit donner au propriétaire l'accès aux balances où les matériaux sont pesés pour le paiement. L'entrepreneur fournira une certification de balances.