



Centre d'approvisionnement – Bureau d'Ottawa
Poste 9N089A, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

vendredi, 1 novembre, 2019

ADDENDA N° 2

Objet : **Appel d'offres n° FP802-190194**

Titre : Remplacement de la tour et de ses fondations à l'île Cornwall

Lieu : Cornwall, Ontario

Date de clôture : **mardi, 5 novembre 2019 à 14 h (HNE)**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'appel d'offres susmentionné, nous transmettons le présent **addenda n° 2** pour informer les soumissionnaires éventuels des changements apportés à l'appel d'offres ou des réponses aux questions des soumissionnaires reçues jusqu'à maintenant.

QUESTIONS

Question 1 : Doivent les travaux électriques pour la tour antérieure, incluant le changement de la lumière, être complétés par l'entrepreneur ou par GCC? Autrement, section 024116 partie 3 - 3.4 mentionne que la démolition de la tour antérieure ne faut pas commencer avant que la nouvelle est construite et commissionnée. Est-ce que c'est le cas? De mon avis, la tour antérieure ne faut être démolir avant la construction de la nouvelle?

Réponse 1 : L'entrepreneur ne faut enlever les équipements électroniques existants et couper l'électricité à la tour mais GCC va s'occuper de l'installation des nouvelles équipements électroniques après l'installation de la nouvelle tour. Lignes 3.1.3 et 3.1.4 de la section 024116 doivent être omises car l'ancienne tour ne faut être démolir avant la nouvelle peut être installée.

Question 2 : Est-ce que la peinture sur la tour est de plomb?

Réponse 2 : Basé sur nos expériences avec ces types de tours de tel âge dans la région, il faudra assumer que la peinture sur la tour est de plomb et des mesures appropriées doivent être utilisées pour éviter la dispersion de plomb à l'environnement.

Question 3 : Est-ce que la peinture a été testée?

Réponse 3 : Non, la peinture de la tour n'a pas été testée.



Cordialement,

Ginette Aliaga

Agente d'approvisionnement et des contrats

Centre d'approvisionnement, Services du matériel et des acquisitions

Pêches et Océans Canada

200, rue Kent, 9N089A

Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Courriel : Ginette.AliagaGallo@dfo-mpo.gc.ca