



Centre d'approvisionnement – Bureau d'Ottawa
Poste 9N089A, 9^e étage
200, rue Kent
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

lundi, 4 novembre, 2019

ADDENDA N^o 3

Objet : **Appel d'offres n^o FP802-190194**

Titre : Remplacement de la tour et de ses fondations à l'île Cornwall

Lieu : Cornwall, Ontario

Date de clôture : jeudi, 7 novembre 2019 à 14 h (HNE)

Madame, Monsieur,

À la suite de l'appel d'offres susmentionné, nous transmettons le présent **addenda n^o 3** pour informer les soumissionnaires éventuels des changements apportés à l'appel d'offres ou des réponses aux questions des soumissionnaires reçues jusqu'à maintenant. De plus, veuillez voir ci-dessous une extension de la date de clôture de l'appel d'offres actuelle.

Supprimer:

Date de clôture: Le mardi 5 novembre 2019 à 14h00 (HNE)

Remplacer:

Date de clôture: Le jeudi 7 novembre 2019 à 14h00 (HNE)

QUESTIONS

Question 1 : Pouvez-vous confirmer si les boulons d'ancrages (détail T17 sur dessin 08733) sont fournis avec la structure?

Réponse 1 : Les boulons d'ancrages sont fournis avec la structure.

Question 2 : Comme indiqué sur les spécifications 133613, [la tour] est supposée d'être fournie par la garde côtière, est-ce qu'elle sera fournie dans une seule pièce assemblée? Autrement, doit l'entrepreneur assembler la tour avant l'installation?

Réponse 2 : La tour sera fournie en deux sections. La section d'en bas de 9.1 m (30 pi) et la section d'en haut de 4.6 m (15 pi).



Cordialement,

Ginette Aliaga

Agente d'approvisionnement et des contrats

Centre d'approvisionnement, Services du matériel et des acquisitions

Pêches et Océans Canada

200, rue Kent, 9N089A

Ottawa (Ontario) K1A 0E6

Courriel : Ginette.AliagaGallo@dfo-mpo.gc.ca