



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Fuel & Construction Products Division
L'Esplanade Laurier,
140 O'Connor Street,
East Tower, 4th floor,
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet Shell & Tube Heat exchanger	
Solicitation No. - N° de l'invitation 23375-200280/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 23375-200280	Date 2019-11-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$HL-670-77969	
File No. - N° de dossier hl670.23375-200280	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-12-17	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Weatherbee, Lynn	Buyer Id - Id de l'acheteur hl670
Telephone No. - N° de téléphone (873) 353-1813 ()	FAX No. - N° de FAX (613) 943-7620
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La question et la réponse suivantes (fournies par l'Autorité technique de Ressources naturelles Canada) sont incorporées dans l'invitation.

La modification 001 à la demande de proposition (DDP) n° 23375-200280, qui prend fin le 17 décembre 2019 à 14 h, vise à :

1. Répondre à une question reçue d'un soumissionnaire.

Q1 – Dans l'annexe A, section 3 - Exigences techniques générales et obligatoires, point A3.6, le diamètre de la calandre doit être précisé par l'entrepreneur, avec un diamètre extérieur maximal de 219 mm. Notre question est la suivante:

Ce qui est inclus dans la restriction maximale de diamètre extérieur de 219mm:

- 1) La section de tuyau de la coque seulement?
- 2) La tuyauterie de chaque composant de l'échangeur de chaleur (coquille et têtes)?
- 3) Le diamètre total de l'échangeur thermique (y compris les brides)?

R1 – Le diamètre maximal spécifié (219 mm) concerne uniquement la section de tuyau de la coque.

Tous les autres termes et conditions de la demande de proposition demeurent inchangés.
