

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE AU GAZ

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :					
Consommation nominale en BTU :		Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :			
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Orifices du brûleur – inspectés, nettoyés et réglés				
2.	Système d'ignition électrique – inspecté				
3.	Épandeur de flamme – inspecté				
4.	Relais – inspectés				
5.	Contacteur de débit – inspecté				
6.	Régulateur de gaz – inspecté				
7.	Thermocouple – inspecté				
8.	Tuyau de gaz jusqu'à l'appareil – inspecté				
9.	Robinet à commande automatique de gaz et commandes de limite de sécurité – inspectés				
10.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
11.	Dégagements par rapport aux combustibles minimaux – inspectés				
12.	Avaloir – inspecté				
13.	Pression de fonctionnement du système – inspectée				
14.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
15.	Température du robinet mélangeur réglée à 49 °C (120 °F) maximum – vérifiée et réglée				
16.	Température interne réglée à au moins 60 °C (140 °F) – vérifiée et réglée				
17.	Le tube de décharge se prolonge jusqu'à 300 mm au-dessus du plancher – vérifié				
18.	Sédiments au fond du réservoir – vidangés				
19.	Soupape de surpression et de sûreté thermique – inspectée et mise à l'essai				
20.	Tige d'anode – inspectée				
21.	Bassin et avaloir – inspectés et nettoyés				
22.	Canalisations d'eau et vannes – inspectées				
23.	Enveloppe du réservoir – inspectée				
24.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
	Type de ventilation : électrique				
25.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
26.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
	Type de ventilation : directe et classique				
27.	Conduit de raccordement – inspecté				
28.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
29.	Registre d'évacuation automatique et moteur – inspectés				
30.	Conduit d'évacuation – inspecté et nettoyé				
Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur :		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes