

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE AU MAZOUT

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :	Sous-bât. n° :		
Date de l'inspection : JOUR / MOIS / ANNÉE		Commande de travail n° :			
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :	N° de modèle :	N° de série :	
Consommation nominale en BTU :		Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :			
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Buse – inspectée				
2.	Tube d'air – inspectée				
3.	Chambre de combustion – inspectée				
4.	Électrodes et assemblage – inspectés				
5.	Pompe à huile et pression – pompe inspectée et nettoyée; pression vérifiée				
6.	Pression de la pompe (psi) – vérifiée				
7.	Conduites de remplissage et de mise à l'air libre – inspectées				
8.	Relais – inspectés				
9.	Soupape barométrique – inspectée				
10.	État et emplacement du tuyau de mazout – inspectés				
11.	Robinet de commande de gaz et commandes de limite de sécurité – inspectés				
12.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
13.	Dégagements par rapport aux combustibles minimaux – inspectés				
14.	Avaloir – inspecté				
15.	Pression de fonctionnement du système – inspectée				
16.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
17.	Température du robinet mélangeur réglée à 49 °C (120 °F) maximum – vérifiée et réglée				
18.	Température interne réglée à au moins 60 °C (140 °F) – vérifiée et réglée				
19.	Le tube de décharge se prolonge jusqu'à 300 mm au-dessus du plancher – vérifié				
20.	Sédiments au fond du réservoir – vidangés				
21.	Soupape de surpression et de sûreté thermique – inspectée et mise à l'essai				
22.	Tige d'anode – inspectée				
23.	Bassin et avaloir – inspectés et nettoyés				
24.	Canalisations d'eau et vannes – inspectées				
25.	Enveloppe du réservoir – inspectée				
26.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
Type de ventilation : électrique					
27.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
28.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
Type de ventilation : directe ou classique					
29.	Conduit de raccordement – inspecté				
30.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
31.	Registre d'évacuation automatique et moteur – inspectés				
32.	Conduit d'évacuation – inspecté et nettoyé				
Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)		Renseignements sur l'entrepreneur :			
Nom de l'occupant :		Signature de l'occupant :		Nom du technicien :	
				N° de certificat :	



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes