



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
 Parks Canada Agency
 Salle du courrier
 30, rue Victoria
 Gatineau (Québec) J8X 0B3

**RÉVISION 002 À UNE
 INVITATION À SOUMISSIONNER**

**REVISION 002 TO AN
 INVITATION TO TENDER**

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de la soumission

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the bid remain the same.

Issuing Office - Bureau de distribution :
 Parks Canada Agency
 30, rue Victoria (PC-02-F)
 Gatineau (Québec) J8X 0B3

Title - Sujet : Aménagement du complexe Greenwich Beach, Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P201-19-0103/B	Date : Le 4 décembre 2019
Amendment No. - N° de modification : 002	
Client Reference No. - N° de référence du client : 191146	
GETS Reference No. N° de référence de SEAG : PW-19-00897010	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 14h00 On - le : 5 décembre 2019	Time Zone - Fuseau horaire HNE
--	--

F.O.B. - F.A.B. :
 Plant - Usine : Destination : Other - Autre :

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jason Mulligan

Telephone No. - N° de telephone : (819) 420-5107	Fax No. -N° de télécopieur : (819) 420-9626	Email Address – Courriel : Jason.Mulligan2@canada.ca
--	---	--

Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :
 Voir le document original

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0103/B

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
191146

Title – Titre :
Aménagement du complexe Greenwich Beach,
Parc national de l'Île-du-Prince-Édouard

Modification 002

Cet amendement vise à répondre aux questions des soumissionnaires.

Questions et réponses

Q1. Le poteau de douche indiqué au détail 5 / A4 sur 6 ne fournit aucun détail pour les exigences de plomberie. Des conduites d'eau doivent-elles être installées dans les poteaux ? Si c'est le cas :

- Combien ?
- Quelle grandeur ?
- Où les lignes doivent-elles être liées ?
- Des pommes de douche sont-ils nécessaires ? Quel fabricant, modèle ?

R1. Il y a 4 pommes de douche et 4 commandes de douche. 2 pommes de douche à hauteur normale et 2 à 18 "du pont pour le lavage des pieds. Le détail montre des poches en retrait de 4 à 25 mm pour la tuyauterie traitée sous pression. Voir le modèle et les marques des appareils ci-joints. Les lignes à nouer sont très proches dans l'ancienne douche qui est en train d'être enlevée.

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.