



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :
Parks Canada Agency
Mailroom
30 Victoria Street
Gatineau, QC J8X 0B3

**REVISION 002 TO AN
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 002 À UNE
INVITATION À SOUMISSIONER**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the bid remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de la
soumission

Issuing Office - Bureau de distribution :
Parks Canada Agency
30 Victoria Street (PC-02-F)
Gatineau, QC J8X 0B3

Title - Sujet : Greenwich Beach Complex Rehabilitation, Prince Edward Island National Park	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P201-19-0103/B	Date : December 4, 2019
Amendment No. - N° de modification : 002	
Client Reference No. - N° de référence du client : 191146	
GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00897010	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2 :00 p.m. On - le : December 5, 2019	Time Zone - Fuseau horaire EST
--	--

F.O.B. - F.A.B. :
Plant - Usine : Destination : Other - Autre :

Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Jason Mulligan

Telephone No. - N° de telephone : (819) 420-5107	Fax No. -N° de télécopieur : (819) 420-9626	Email Address – Courriel : Jason.Mulligan2@canada.ca
--	---	--

Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction :
See original.

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0103/B

Amd. No. - N° de la modif. :
002

Contracting Authority - Autorité contractante :
Jason Mulligan

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
191146

Title – Titre :
Greenwich Beach Complex Rehabilitation, Prince Edward Island National Park

Amendment 002

This amendment is raised to answer questions from bidders.

Questions and Answers

- Q1.** Shower post shown on detail 5/A4 of 6 does not provide any details for plumbing requirements. Are water lines to be set in the posts? If so:
- How many?
 - What size?
 - Where are the lines to be tied into?
 - Are there shower heads required? What manufacturer, model?
- A1.** There are 4 shower heads and 4 shower controls. 2 shower heads at regular height and 2 at 18" off the deck for foot wash. The detail shows 4 – 25mm recessed pockets for plumbing down the pressure treated post. See attached model and brands of the fixtures. The lines to tie into are very close as part of the old shower that is being removed.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED