



**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SUBMISSION À :**

Parks Canada Agency
30 Victoria Street
Gatineau, Québec, J8X 0B3

**REVISION 004 TO A
INVITATION TO TENDER**

**RÉVISION 004 À UNE
INVITATION À SOUMISSIONNER**

The referenced document is hereby revised;
unless otherwise indicated, all other terms and
conditions of the Offer remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf
indication contraire, les modalités de l'offre
demeurent les mêmes.

Issuing Office - Bureau de distribution :

**Parks Canada Agency
National Contracting Services
30 Victoria Street
Gatineau, Québec, J8X 0B3**

Title - Sujet : Rehabilitation of Bobcaygeon Swing Bridge, Trent-Severn Waterway National Historic Site	
Solicitation No. - N° de l'invitation : 5P210-19-0142/A	Date : December 13, 2019
Amendment No. - N° de modification : 004	
Client Reference No. - N° de référence du client : 1356.06	
GETS Reference No. N° de reference de SEAG : PW-19-00895133	

Solicitation Closes - L'invitation prend fin : At - à : 2 :00 PM On - le : December 23, 2019	Time Zone - Fuseau horaire HNE - EST
---	--

F.O.B. - F.A.B. : Plant - Usine : <input type="checkbox"/> Destination : <input checked="" type="checkbox"/> Other - Autre : <input type="checkbox"/>		
Address Enquiries to - Adresser toutes demande de renseignements à : Christine Piché		
Telephone No. - N° de telephone : 819-420-9576	Fax No. -N° de télécopieur : 819-420-9626	Email Address – Courriel : christine.piche2@canada.ca
Destination of Goods, Services, and Construction - Destination des biens, services, et construction : See Herein – Voir aux présentes		

TO BE COMPLETED BY THE BIDDER - À REMPLIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Vendor/ Firm Name - Nom du fournisseur/ de l'entrepreneur :	
Address - Adresse :	
Telephone No. - N° de telephone :	Fax No. - N° de télécopieur :
Name of person authorized to sign on behalf of the Vendor/Firm Nom de la personne autorisée a signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur	
Signature :	Date :

Solicitation No. - N° de l'invitation :
5P201-19-0142/A

Amd. No. - N° de la modif. :
004

Contracting Authority - Autorité contractante :
Christine Piché

Client Ref. No. - N° de réf. du client :
1356.06

Title – Titre :
Rehabilitation of Bobcaygeon Swing Bridge, Trent-Severn Waterway National Historic Site

Amendment 004

This amendment is raised to:

- A. Answer questions from bidders;
- B. Extend the solicitation closing date;

A. QUESTIONS AND ANSWERS

Q1: In section 26 05 00 1.2.1 it references the “hydraulic power unit”. Is this part of the electrical scope to supply and install? On appendix 1 unit pricing this item is shown on line 46 under mechanical scope 13 10 00. Please clarify.

A1: The Hydraulic skid or HPU is specified in Section 13 99 07 - Hydraulic Skid and Components as part of the mechanical scope of work. For clarity, the hydraulic skid will include the motors associated with the pumps, but the starters and safety contactors, located off-skid, are included as part of the electrical scope of work. The hydraulic skid must include termination points for all electrical and control devices. Electrical drawing E3.10 shows the expected termination arrangement for the level, temperature, and pressure switches that are to be part of the skid.

B. SOLICITATION CLOSING DATE

The closing date for solicitation 5P201-19-0142/A, titled “Rehabilitation of Bobcaygeon Swing Bridge, Trent-Severn Waterway National Historic Site”, is extended from December 16, 2019 at 2:00 PM until **December 23, 2019 at 2:00PM.**

If you have already submitted your bid, you are invited to send us your revisions, where necessary, by fax, to 819-420-9626. Please indicate the solicitation number on all correspondence.

ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED