



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Joan Anthony  
11 Laurier St. / 11, rue Laurier  
Place du Portage  
Phase III 8C2-103A  
Gatineau  
Québec  
K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Title - Sujet Tactical Power System		
Solicitation No. - N° de l'invitation W8476-206276/B		Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client W8476-206276		Date 2019-12-17
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QF-121-27522		
File No. - N° de dossier 121qf.W8476-206276	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME	
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2020-12-01</b>		Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes		
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>		
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Anthony, Joan		Buyer Id - Id de l'acheteur 121qf
Telephone No. - N° de téléphone (819) 420-6361 ( )		FAX No. - N° de FAX ( ) -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:		

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

**TACTICAL POWER SYSTEM (TPS)**  
**Letter of Interest (LOI)**  
**W8476-206276**

---

**Annex B: Draft Equipment Quantities**

The tasking consists of identifying and documenting the conceptual design for the provision to the CAF of adequate, reliable, and sustainable electrical power generation and distribution. The development of each option(s) must take into consideration the resources and equipment required including the generators, power distribution units, power management units, trailers and any other components needed for the support of power generation.

**Draft Quantity Table: Power System Units Required**

The following three fielding levels represent potential quantities of power systems and components that may be procured. The purpose of the various fielding levels is to determine the effect of quantity purchased on the unit prices of power system and components. It is possible that the potential quantities procured will be a mix of all three fielding levels, depending on the combination of the power generating capacity offered by potential bidders.

Generator/Power System Platform	Fielding Level A	Fielding Level B	Fielding Level C
<b>2 KW 120/240 V AC, 1 Phase, 60 Hz.</b>	700	1225	1750
<b>2 KW 24 VDC</b>	<b>180</b>	<b>315</b>	<b>450</b>
<b>Family of &gt; 2 KW ≤ 5 KW, 120/208 V AC, 3 Phase, 60 Hz.</b>	880	1540	2200
<b>Family of &gt; 5 KW ≤ 10 KW, 120/208 V AC, 3 Phase, 60 Hz.</b>	380	700	970
<b>Family of &gt; 10 KW ≤ 30 KW, 120/208 V AC, 3 Phase, 60 Hz.</b>	220	400	555
<b>Family of &gt; 30 KW ≤ 60 KW, 120/208 V AC, 3 Phase, 60 Hz.</b>	220	400	570

**TACTICAL POWER SYSTEM (TPS)**  
**Letter of Interest (LOI)**  
**W8476-206276**

---

**Draft Quantity Table: Power Management and Power Distribution Units Required**

Power Distribution / Management	Fielding Level A	Fielding Level B	Fielding Level C
<b>5 KW and below Power Distribution, NSN 6150-20-008-3190</b>	525	920	1320
<b>10 KW and below Power Distribution, NSN 6150-20-008-3192</b>	205	360	500
<b>30 KW and below Power Distribution, NSN 2330-20-000-1510</b>	86	150	215
<b>60 KW and below Power Distribution, CPDS M104, NSN 2330-20-000-1508</b>	35	70	95
<b>60 KW and below Power Distribution, CPDS-SB, NSN 6110-20-006-5513</b>	30	50	70
<b>Power Distribution and Management System to Synchronising multiple power sources</b>	35	65	90
<b>Micro-grid-controller</b>	25	45	60