

THERMOPOMPE AIR-AIR

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :	Sous-bât. n° :		
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE		Commande de travail n° :			
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Taille (tonnes) :		N° d'inventaire des halocarbures :	
Poids en service des halocarbures :			Type de frigorigène :		
Appareil extérieur- Marque :		N° de modèle :		N° de série :	
Appareil intérieur- Marque :		N° de modèle :		N° de série :	
Éléments à entretenir :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Thermostat – inspecté / piles – remplacées				
2.	Filtres à air jetables – remplacés / réutilisables – nettoyés				
3.	Branchements et contacts électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
4.	Serpentins et ailettes (évaporateur et condenseur) – inspectés et nettoyés				
5.	Tuyaux, joints et serpentin – inspectés à la recherche de fuites				
6.	Tuyaux de frigorigène – inspectés				
7.	Pressions de fonctionnement – inspectées				
8.	Appel de courant sur le compresseur et le moteur du condenseur – inspecté				
9.	Débit d'air du ventilateur soufflant – inspecté				
10.	Débit d'air du ventilateur soufflant dans le serpentin du condenseur – inspecté				
11.	Température dans l'appareil de traitement d'air – inspectée				
12.	Température dans le serpentin du condenseur – inspectée				
13.	Source de chaleur d'appoint et d'urgence, fonctionnement des commandes – inspecté				
14.	Modes de dégivrage et de chauffage à l'intérieur de l'appareil/interrupteur de robinet inverseur/calibrage des horodateurs – inspectés				
15.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
16.	Appareil de niveau et fixé solidement – inspecté				
17.	Boîtier de l'appareil – inspecté				
18.	Fonctionnement de l'appareil après entretien – mis à l'essai				
Renseignements sur l'occupant: (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur :		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		

