

CHAUFFE-EAU À GAZ SUR DEMANDE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
				N° de série :	
Type de ventilation : (électrique, directe ou classique)					
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.o. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Robinet de commande automatique de gaz – inspecté				
2.	Moteur, roue de soufflerie et ventilateur – inspectés et nettoyés				
3.	Tuyau de gaz vers l'appareil – inspecté				
4.	Orifices du brûleur – inspectés, nettoyés et réglés				
5.	Système d'ignition électrique – inspecté				
6.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
7.	Diffuseur de flamme – inspecté				
8.	Relais – inspectés				
9.	Contacteur de débit – inspecté				
10.	Régulateur de gaz – inspecté				
11.	Thermocouple – inspecté				
12.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
13.	Pression de fonctionnement de l'appareil – inspectée				
14.	Branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
15.	Température à la sortie réglée à 49 °C (120 °F) maximum – vérifiée et réglée				
16.	Sédiments – vidangés				
17.	Canalisation de condensats – inspectée et nettoyée				
18.	Filtre d'entrée d'eau – inspecté et nettoyé				
19.	Vannes et canalisations d'eau – inspectées				
20.	Soupape de sûreté de température et de pression – inspectée et mise à l'essai				
21.	Enveloppe de l'appareil – inspectée				
22.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
	Type de ventilation : électrique				
23.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
24.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
	Type de ventilation : directe ou classique				
25.	Conduit de raccordement – inspecté				
26.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
27.	Registre d'évacuation automatique et moteur – inspectés				
28.	Conduit d'évacuation – inspecté et nettoyé				
Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur :		
Nom de l'occupant :		Signature de l'occupant :		Nom du technicien :	
				N° de certificat :	

