

# APPAREIL DE CHAUFFAGE AU GAZ

## Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

<b>Adresse- Rue :</b>		<b>Bât. n° :</b>		<b>Sous-bât. n° :</b>	
<b>Date de l'inspection :</b> JOUR / MOIS / ANNÉE			<b>Commande de travail n° :</b>		
<b>Renseignements sur l'appareil :</b>					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :					
Consommation nominale en BTU :		Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :			
Thermostat- Marque :		N° de modèle :			
<b>Éléments à entretenir ou inspecter :</b>					
Cocher ou remplir les cases applicables. <b>S.O.</b> = Sans Objet; <b>E</b> = Exécuté; <b>M.R.</b> = Mesures Requises					
		<b>S.O.</b>	<b>E</b>	<b>M.R.</b>	<b>Décrire les mesures requises :</b>
1.	Thermostat et humidistat – inspectés / piles – remplacées				
2.	Filtre à air: jetable – remplacé / réutilisable – nettoyé				
3.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
4.	Essais de performance de la combustion de CO – effectués avec résultats joints				
5.	Moteur, roue et ventilateur de soufflage – inspectés et nettoyés				
6.	Tension de la courroie et alignement du ventilateur – inspectés				
7.	Commandes de limite de sécurité – inspectées				
8.	Conduite et robinet de gaz – inspectés				
9.	Échangeur de chaleur – inspecté				
10.	Pression en marche du système – inspectée				
11.	Système d'ignition électrique – inspecté				
12.	Orifices de brûleur – inspectés, nettoyés et réglés				
13.	Relais – inspectés				
14.	Fusible de basse tension – inspecté				
15.	Épandeur de flamme – inspecté				
16.	Robinet de commande automatique du gaz – inspecté				
17.	Commutateur d'écoulement – inspecté				
18.	Régulateur de gaz – inspecté				
19.	Thermocouple – inspecté				
20.	Dégagements par rapport aux combustibles minimaux – inspectés				
21.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
22.	Plateau, flotteur et coussin de l'humidificateur – inspectés et nettoyés				
23.	Bâti de l'appareil – inspecté				
24.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
<b>Type de ventilation : électrique</b>					
25.	Moteur de ventilateur électrique – inspecté et nettoyé				
26.	Conduit d'évacuation, carneau et prise d'air frais – inspectés et nettoyés				
<b>Type de ventilation : directe ou classique</b>					
27.	Conduit de raccordement – inspecté				
28.	Bac à cendres de la cheminée – inspecté et nettoyé				
29.	Registre d'évacuation automatique et moteur – inspectés				
30.	Conduit d'évacuation – inspecté et nettoyé				
<b>Renseignements sur l'occupant :</b> (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			<b>Renseignements sur l'entrepreneur :</b>		
Nom de l'occupant :		Signature de l'occupant :		Nom du technicien :	
				N° de certificat :	



Canadian Forces  
Housing Agency

Agence de logement  
des Forces canadiennes