

## CHAUDIÈRE

### Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

<b>Adresse-</b> Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
<b>Date de l'entretien :</b> JOUR / MOIS / ANNÉE			<b>Commande de travail n° :</b>		
<b>Renseignements sur l'appareil :</b>					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :			Consommation nominale en BTU :		
<b>Éléments à entretenir ou inspecter :</b>					
Cocher ou remplir les cases applicables. <b>S.O.</b> = Sans Objet; <b>E</b> = Exécuté; <b>M.R.</b> = Mesures Requises					
		<b>S.O.</b>	<b>E</b>	<b>M.R.</b>	<b>Décrire les mesures requises :</b>
1.	Robinet de commande automatique de gaz/mazout – inspecté				
2.	Diffuseur de flamme – inspecté				
3.	Contacteur de débit – inspecté				
4.	Orifices du brûleur – inspectés, nettoyés et réglés				
5.	Régulateur de gaz/mazout – inspecté				
6.	Matériau réfractaire – inspecté				
7.	Thermocouple – inspecté				
8.	Canalisation et robinet de gaz – inspectée				
9.	Volet d'évacuation automatique et moteur – inspecté				
10.	Système d'ignition électrique – inspecté				
11.	Prises d'air frais et les événements d'évacuation – inspectées				
12.	Carneau de fumées de la chaudière – inspecté et nettoyé				
13.	Trappe de nettoyage de la cheminée – inspectée et nettoyée				
14.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
15.	Échangeur(s) de chaleur (côtés feu et eau) – inspectés				
16.	Pression et température de service du système – vérifiées				
17.	Commandes de limite de sécurité – mises à l'essai				
18.	Robinet d'eau d'appoint d'alimentation et de purge – inspecté				
19.	Dispositif anti-refoulement – inspecté				
20.	Vase d'expansion – inspecté				
21.	Tube de décharge se prolongeant jusqu'à 300 mm au-dessus du plancher – inspecté				
22.	Pompes de circulation – inspectées et mises à l'essai				
23.	Pompe (s) et moteur (s) – inspectés et lubrifiés				
24.	Boîtier du capteur et système de vidange – inspectés et rincés				
25.	Avaloir(s) – inspectés				
26.	Joints d'étanchéité – inspectés				
27.	Contrôleurs intérieurs / extérieurs – inspectés				
28.	Fusible à basse tension – inspecté				
29.	Relais – inspectés				
30.	Thermostat – inspecté				
31.	Journal de la salle des chaudières – rempli				
32.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
33.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
<b>Renseignements sur l'occupant</b> (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			<b>Renseignements sur l'entrepreneur</b>		
Nom de l'occupant :		Signature de l'occupant :		Nom du technicien :	
				N° de certificat :	

