

APPAREIL DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE		Commande de travail n° :			
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :		Thermostat- Marque :		N° de modèle :	
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R	Décrire les mesures requises
1.	Thermostat et humidistat – inspectés / piles – remplacées				
2.	Filtre à air jetable – remplacé / réutilisable – nettoyé				
3.	Câblage et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
4.	Moteur, roue et ventilateur de soufflage – inspectés et nettoyés				
5.	Tension de la courroie et alignement du ventilateur – inspectés				
6.	Commandes de limite de sécurité – inspectées				
7.	Relais – inspectés				
8.	Panneau de fusibles – inspecté				
9.	Résistance anticipatrice du thermostat – inspectée				
10.	Transformateur – inspecté				
11.	Combinateurs à étages – inspectés				
12.	Éléments chauffants – inspectés				
13.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
14.	Plateau, flotteur et coussin de l'humidificateur – inspectés et nettoyés				
15.	Boîtier de l'appareil – inspecté				
16.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes