



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Reconstruction quai RivièreauRenard	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-190014/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 722217008	Date 2019-12-20
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-023-17827	
File No. - N° de dossier QCM-9-42198 (023)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-15	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hamann, Frédéric	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm023
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2975 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT 001

TITLE: Plant wharf reconstruction – phase II, Rivière-au-Renard, Quebec

Included in the present amendment:

1. Questions and answers 1 to 6
-

QUESTIONS AND ANSWERS 1 to 6 :

Question 1 : Does a ACBM using a $235\pm$ g / m² non woven geotextile fabric instead of a type II (MTQ) could be accepted ?

Answer 1 : We accept the modification request.

Question 2 : What is required treatment product for cribwork?

Answer 2 : CCA

Question 3 : Does wood must be FSC / SFI certified

Answer 3 : SFI is adequate. Notify us if delivery could be postponed.

Question 4 : Does ballast floor must be treated?

Answer 4 : Yes

Question 5 : How is wheel guard installed at the end of spur wharf?

There is no longitudinal on that location, can you advise on what length it must be anchored?

Answer 5 : Refer to elevation view on sheet 4. Provide with blocks.

Question 6 : Can you specify wheel guard spacers size?

Answer 6 : Consider dimensions on detail.

***** ALL OTHER CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED *****