

FOYER AU GAZ

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :		Sous-bât. n° :	
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE			Commande de travail n° :		
Renseignements sur le foyer :					
Année d'installation :		Marque :		N° de modèle :	
N° de série :					
Consommation nominale en BTU :		Type de ventilation (électrique, directe ou classique) :			
Ventilateur refoulant installé (oui ou non) :					
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M.R. = mesures requises					
		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Moteur, roue de soufflerie et ventilateur – inspectés et nettoyés				
2.	Veilleuse et brûleurs – inspectés et nettoyés				
3.	Système de sécurité de la veilleuse à gaz – inspecté				
4.	Ventilation et tirage de la cheminée – inspectés				
5.	Combustion et ventilation – inspectées				
6.	Registres et événements – inspectés, nettoyés et réglés				
7.	Essai de performance de la combustion de CO – effectué avec résultats joints				
8.	Vitre – inspectée et nettoyée				
9.	Joint d'étanchéité – inspecté				
10.	Chambre de combustion – inspectée				
11.	Bûches – inspectées et nettoyées				
12.	Conduite et robinet de gaz – inspectés				
13.	Thermostat/capteur et autres dispositifs de commande – inspectés				
14.	Extérieur du foyer – inspecté				
15.	Fils et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
16.	Dégagements par rapport aux combustibles – inspectés				
17.	Fonctionnement du foyer après l'entretien – sécuritaire				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)					Renseignements sur l'entrepreneur
Nom de l'occupant :					Nom du technicien :
Signature de l'occupant :					N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes