

POMPE DE PUISARD

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur l'appareil :

Année d'installation :

Marque :

N° de modèle :

N° de série :

Puissance (hp) :

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises
1.	Puisard – inspecté, rincé et nettoyé				
2.	Flotteurs de la pompe – inspectés et nettoyés				
3.	Tamis de la pompe – inspectés et nettoyés				
4.	Câblage et branchements électriques – inspectés et resserrés				
5.	Clapets de non-retour – inspectés et nettoyés				
6.	Tuyau de refoulement – inspecté et nettoyé				
7.	Tuyau de refoulement à une distance adéquate du mur de fondation – inspecté				
8.	Cycle de la pompe – mis à l'essai				
9.	Puisard recouvert – inspecté				
10.	Couvercle de puisard à l'épreuve du radon – étanche				
11.	Fonctionnement de la pompe après entretien – mis à l'essai				

Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant :

Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur :

Nom du technicien :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes