

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SUR DEMANDE

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :

Bât. n° :

Sous-bât. n° :

Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE

Commande de travail n° :

Renseignements sur l'appareil :

Année d'installation :

Marque :

N° de modèle :

N° de série :

Éléments à entretenir ou inspecter :

Cocher ou remplir les cases applicables. **S.O.** = sans objet; **E** = exécuté; **M.R.** = mesures requises

		S.O.	E	M.R.	Décrire les mesures requises :
1.	Puissance et tension – inspectées				
2.	Thermostat(s) – inspectés				
3.	Élément(s) – inspectés				
4.	Pression de fonctionnement de l'appareil – inspectée				
5.	Fils et branchements électriques – inspectés, nettoyés et resserrés				
6.	Température à la sortie réglée à 49 °C (120 °F) maximum – vérifiée et réglée				
7.	Sédiments – vidangés				
8.	Canalisation de condensats – inspectée et nettoyée				
9.	Filtre d'entrée d'eau – inspecté et nettoyé				
10.	Vannes et canalisations d'eau – inspectées				
11.	Soupape de sûreté de température et de pression – inspectée et mise à l'essai				
12.	Enveloppe de l'appareil – inspectée				
13.	Fonctionnement de l'appareil après l'entretien – mis à l'essai				

Renseignements sur l'occupant : (écrire s.o. si l'ULR est vacante)

Nom de l'occupant :

Signature de l'occupant :

Renseignements sur l'entrepreneur :

Nom du technicien :

N° de certificat :



Canadian Forces
Housing Agency

Agence de logement
des Forces canadiennes