

APPAREIL DE CONDITIONNEMENT D'AIR

Liste de contrôle pour l'entretien et l'inspection

Document d'offre à commandes d'entretien et d'améliorations mineures de l'ALFC 2020-2024

Adresse- Rue :		Bât. n° :	Sous-bât. n° :		
Date de l'entretien : JOUR / MOIS / ANNÉE		Commande de travail n° :			
Renseignements sur l'appareil :					
Année d'installation :		Format (tonnes) :	N° d'inventaire des halocarbures :		
Poids en service des halocarbures			Type de frigorigène :		
Appareil extérieur- Marque :		N° de modèle :	N° de série :		
Appareil intérieur- Marque :		N° de modèle :	N° de série :		
Éléments à entretenir ou inspecter :					
Cocher ou remplir les cases applicables. S.O. = sans objet; E = exécuté; M = mesures requises					
		S.O.	E	M	Décrire les mesures requises :
1.	Thermostat – inspecté / piles – remplacées				
2.	Filtre(s) : à air jetables – remplacés / réutilisables – nettoyés				
3.	Câblage et branchements électriques – inspectés, resserrés et nettoyés				
4.	Serpentins et ailettes (évaporateur et condenseur) – inspectés et nettoyés				
5.	Tuyaux, joints et serpentins – inspectés à la recherche de fuites				
6.	Tuyaux de frigorigène – inspectés				
7.	Pressions de fonctionnement – inspectées				
8.	Appel de courant sur le compresseur et le moteur du condenseur – inspecté				
9.	Roue et ventilateur – inspectés et nettoyés				
10.	Débit d'air du ventilateur soufflant – inspecté				
11.	Débit d'air du ventilateur soufflant dans le serpentins du condenseur – inspecté				
12.	Température dans l'appareil de traitement d'air – inspectée				
13.	Température dans le serpentins du condenseur – inspectée				
14.	Pompe, tuyau et bac de condensats – inspectés et nettoyés				
15.	Appareil de niveau et fixé solidement – inspecté				
16.	Boîtier de l'appareil – inspecté				
17.	Fonctionnement de l'appareil après entretien – mis à l'essai				
Renseignements sur l'occupant (écrire s.o. si l'ULR est vacante)			Renseignements sur l'entrepreneur		
Nom de l'occupant :			Nom du technicien :		
Signature de l'occupant :			N° de certificat :		

