



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving Box/Boîte de Réception des
Soumissions**

1st Floor/1^{ère} étage, Suite 1212

100-1045 Main Street

Moncton

New Brunswick

E1C 1H1

Bid Fax: (506) 851-6759

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Acquisitions NB/PEI (Moncton Office) – Bureau
d'acquisitions N.-B./Î.-P.-É. (Moncton)

1045 Main Street / 1045, rue Main

Moncton

New Bruns

E1C 1H1

Title - Sujet Water Site Upgrades - Mactaquac, NB	
Solicitation No. - N° de l'invitation EC015-202026/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EC015-202026	Date 2019-12-23
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWJ-003-5651	
File No. - N° de dossier PWJ-9-42093 (003)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-07	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Standard Time AST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Young (PWJ), Leesa	Buyer Id - Id de l'acheteur pwj003
Telephone No. - N° de téléphone (506) 871-1716 ()	FAX No. - N° de FAX (506) 851-6759
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

This Solicitation Amendment No. three (3) is raised to include the following addendum no. 3.

Title: Water Services Upgrades – Mactaquac Fish Hatchery, French Village, NB

The following addendum to the tender documents is effective immediately. This addendum shall form part of the contract documents. All other terms and conditions remain the same.

Addendum No. 003.

(1) Addendum 1.1:

- .1 The following changes to the mechanical drawings and specifications are to be incorporated into the Tender Documents.
 - .1 Section 22 42 01 - Plumbing Specialties and Accessories.
 - .1 2.2 River Water Flow Meter – Delete entire Article.
 - .2 Drawing M01 is revised as follows:
 - .1 Keynotes.
 - .1 Delete the following from Keynote #3: "Install new water meter (Location of meter and readout panel to be determined on site)".
 - .2 Delete Note #1 symbol adjacent to Keynote #3.
 - .3 Revise “NEW WATER METER” TO READ “WATER METER BY OTHERS”.

(2) Question # 3 &4:

Question 3: Further to the referenced tender, can you advise if there is a new aerator that needs to be installed on this project? Or is it only a repair of the existing aerator?

Answer: There is not a new aerator. The existing aeration trough is being re-used with revisions as shown on drawing.

Question: The drawings indicate that the removal and replacement of 5 angle gearboxes are part of this scope but no details on the actual aerator.

Answer: There is not a new aerator.

Question 4: Which make and model of aerator is currently installed on this location?

Answer 4: There is not a new aerator. See answer to question #3.

All enquiries concerning this amendment are to be forwarded to:

Name: Leesa Young
1045 Main Street, Moncton, NB, E1C 1H1
Telephone No: (506) 871-1716
Facsimile No: (506)-851-6759
Email: leesa.young@pwgsc-tpsgc.gc.ca