



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier St./11 rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Construction Services Division/Division des services de
construction
140 O'Connor Street
140, rue O'Connor
Ontario
Ottawa
K1A 0S5

Title - Sujet Small Animal Colony Renovations	
Solicitation No. - N° de l'invitation 39903-200153/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 39903-200153	Date 2020-01-07
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$FG-371-78048	
File No. - N° de dossier fg371.39903-200153	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-14	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Sullivan, Patrick	Buyer Id - Id de l'acheteur fg371
Telephone No. - N° de téléphone (613) 295-9855 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Les modifications suivantes aux documents de soumission entrent en vigueur immédiatement. Cet Amendement fait partie des documents de soumission.

La modification 03 est émise pour les suivantes :

(1) Afficher les questions et les réponses

(1) Afficher les questions et les réponses

Q9

Peut-on utiliser un revêtement thermoplastique (poly armour G17) au lieu de galvaniser les drains de plancher existants?

R9

Nous avons examiné ce produit, tel qu'indiqué dans la fiche technique fournie (Poly Armour G17) et nous convenons qu'il constitue une substitution acceptable pour les drains de plancher.

Voir le Devis à la Section 09 96 59 – Enduits vitrifiés et à pouvoir garnissant élevé et Section 00 00 25 Nomenclature sur les couleurs et les produits, Enduit époxydique (Drains ou avaloirs de plancher), EP-03

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES