



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services

Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet Generator Maintenance	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ196-201567/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20201567	Date 2020-01-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-301-78169	
File No. - N° de dossier fk301.EJ196-201567	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-16	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B.	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ruest, Stéfan	Buyer Id - Id de l'acheteur fk301
Telephone No. - N° de téléphone (613) 295-2675 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3600
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-201567/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
EJ196-201567

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
FK301. EJ196-201567

Buyer ID - Id de l'acheteur
FK301
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Modification 003

Cette modification est soulevée pour répondre aux questions reçues.

Question 1:

Veuillez confirmer qu'aucun commutateur ASCO n'est sur le site et en tant que tel, aucune lettre OEM ou exigence de service de la part de l'OEM est requise.

Réponse 1:

Il n'y a pas de commutateurs de transfert Asco, nous n'avons donc pas besoin d'une lettre OEM mais nous avons toujours besoin d'un technicien ATS qualifié pour effectuer les tâches de maintenance des commutateurs de transfert.

Question 2:

La maintenance mensuelle et semestrielle (sans interruption) peut être effectuée pendant les heures normales de bureau. Pouvons-nous transférer 30% de la charge pendant les heures normales de bureau?

Réponse 2:

Lorsque nous effectuons le test mensuel, nous ne pouvons pas transférer la charge en raison de l'interférence avec le client dans le bâtiment, c'est pourquoi nous avons besoin du banc de charge.

Question 3:

Il est entendu que tous les tests annuels de maintenance et de bancs de charge auront lieu après les heures de fin de semaine.

Réponse 3:

Non, nous pouvons effectuer le test d'entretien annuel pendant les heures normales car il est effectué en été lorsque personne n'est dans le bâtiment.

*** TOUTES LES AUTRES CONDITIONS RESTENT INCHANGÉES ***