



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 LaurierSt./ 11, rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Infrastructure Maintenance and Solution Services

Division (FK)

L'Esplanade Laurier,

East Tower 4th Floor

L'Esplanade Laurier,

Tour est 4e étage

140 O'Connor, Street

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet Generator Maintenance	
Solicitation No. - N° de l'invitation EJ196-201567/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 20201567	Date 2020-01-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$FK-301-78169	
File No. - N° de dossier fk301.EJ196-201567	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-16	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Ruest, Stéfan	Buyer Id - Id de l'acheteur fk301
Telephone No. - N° de téléphone (613) 295-2675 ()	FAX No. - N° de FAX (819) 956-3600
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de l'invitation
EJ196-201779/A
Client Ref. No. - N° de réf. du client
EJ196-201779

Amd. No. - N° de la modif.
003
File No. - N° du dossier
FK301. EJ196-201779

Buyer ID - Id de l'acheteur
FK301
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Amendment 003

This Amendment is raised to answer received questions.

Question 1:

Please confirm that no ASCO switches are on site and as such, no OEM letter, or requirement for service from the OEM is required.

Answer 1:

There are no Asco transfer switches so we do not need an OEM letter but we still need a qualified ATS technician to perform the duties of the transfer switch maintenance.

Question 2:

Monthly and Semi Annual Maintenance (without disruption) can be performed during Regular Business Hours. Can we transfer 30% of the load during regular business hours?

Answer 2:

When we do the monthly test we cannot transfer the load because of the interference with the client in the building that is why we need the load bank.

Question 3:

It is understood that all Annual Maintenance and Load Bank Testing will take place after hours on weekends.

Answer 3:

No we can perform the Annual maintenance test during regular hours because it is performed in the summer when no one is in the building.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED