



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Reconstruction quai RivièreauRenard	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-190014/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client 722217008	Date 2020-01-10
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-023-17827	
File No. - N° de dossier QCM-9-42198 (023)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-01-21	Time Zone Fuseau horaire Heure Normale du l'Est HNE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Hamann, Frédéric	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm023
Telephone No. - N° de téléphone (418) 649-2975 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

AMENDMENT 003

TITLE: Plant wharf reconstruction – phase II, Rivière-au-Renard, Quebec

Included in the present amendment:

1. Questions and answers 13 to 16
 2. Drawing
-

QUESTIONS AND ANSWERS 13 to 16:

Question 13: Is the CCA a preservation product acceptable (Articles 2.1.1 and 2.1.2 in Section 06 05 73)?

Answer 13: Yes CCA is an acceptable product.

Question 14: Can Douglas Fir be treated up to refusal (Article 3.1.1 in section 06 05 73)?

Answer 14: Yes a treatment at refusal is acceptable for Douglas Fir.

Question 15: Is it possible to have more detail for the installation of electrical ducts for the supply of the new spur wharf?

- The type of duct required?
- The details of the connections of the new ducts?
- The elevation of ducts in cribs?

Answer 15: - These are 4 X 100 mm PVC ducts including 45-degree elbows at each vertical and horizontal change of direction.


- The ducts must be placed on the highest cross tie with no obstacle.
- The exact details of the connections will be to coordinate with the plant manager, who is responsible for bringing electrical wires at the entrance of the new spur wharf.

Question 16: Regarding fixed protection bollards (item 1.14 of bid slip at section 01 29 00) Could you specify:


- The details of the method of attaching bollards to the slab of spur wharf?
- The details of the bollards' attachment anchors?
- The required height of the bollards above slab?

Answer 16: See the attached drawing

***** ALL OTHER CLAUSES AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED *****



COUPE / SECTION



DETAIL TYPE POTEAU PROTECTEUR *TYPICAL PROTECTION POST DETAIL*

