

SALLE DE TOILETTE NON GENRÉE 212


ÉDIFICE DE L'EST

ÉCLAIRAGE ET ALARME INCENDIE	
SYMBOLE	DESCRIPTION
	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE MURAL, TYPE INDIQUÉ
	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE PLAFOND, TYPE INDIQUÉ
	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE MURAL
	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE DE PLAFOND, TYPE INDIQUÉ
	BATTERIE D'URGENCE AVEC TÊTES SELON INDIC.
	DOUBLES TÊTES D'ÉCLAIRAGE D'URG. À DIST., MURALES
	DÉTECTEUR D'OCCUPATION À TECHNOL. DOUBLE, PLAFOND
	DISP. D'ALARME INCENDIE DE PLAFOND
	INTERRUPTEUR À BASCULE UNIPOLAIRE

ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ	
SYMBOLE	DESCRIPTION
	PRISE DOUBLE À DÉFAUT DE TERRE, 120 V, 15 A
	TABLEAU D'ÉLECTRICITÉ EN APPLIQUE
	PLINTHE DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
	OUVRE-PORTE AUTOMATIQUE AVEC BOUTONS-POUSOIRS


NOMENCLATURE DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE										
TYPE	DESCRIPTION	LAMPES PAR APPAREIL				VOLTS	WATTS TOTAUX	MONTAGE	REMARQUES	
		N°	TYPE	WATTS	COULEUR					
1	VISUAL COMFORT (OU PRODUIT EQUIVALENT PRÉAPPROUVÉ) N° : KW 4113AB-ALB LAITON POLI ANTIQUE	1	DEL	-	-	120	-	D'AFFLEUR.	COMMANDÉ (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION	
2	BANDE D'ÉCLAIRAGE MURALE (711 mm LONG) AVEC LENTILLE RONDE ET DÉTECTEUR D'OCCUPATION INTÉGRÉ. LE BOÎTIER EST EN AGIER CÉMENTÉ ROULÉ À FROID. GRADATEUR 0-10 V. IRC>80	1	DEL	21	4000K	120	-	EN APPLIQUE	COMMANDÉ (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION INTÉGRÉ	
3	VISUAL COMFORT (OU PRODUIT EQUIVALENT PRÉAPPROUVÉ) N° : KW 5618AB-ALB LAITON POLI ANTIQUE	1	DEL	-	-	120	-	PENDANT	COMMANDÉ (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION COORDONNER HAUTEUR DE MONTAGE EXACTE AVEC DESSINS D'ARCH.	
4	APPAREIL D'ÉCLAIRAGE CONTINU EN CORNICHE, GRADATEUR 0-10 V. IRC>80	1	DEL	16	4000K	120	-	EN APPLIQUE	COMMANDÉ (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION VOIR DÉTAIL DES CORNICHE AUX DESSINS D'ARCHITECTURE	
5	VISUAL COMFORT (OU PRODUIT EQUIVALENT PRÉAPPROUVÉ) N° : KW 2113AB-ALB LAITON POLI ANTIQUE	1	DEL	-	-	120	-	MURAL	COMMANDÉ (MARCHE/ARRÊT) PAR DÉTECTEUR D'OCCUPATION COORDONNER HAUTEUR DE MONTAGE EXACTE AVEC DESSINS D'ARCH.	

NOTES : L'ENTREPRENEUR DOIT COORDONNER L'EMPLACEMENT EXACT ET LES EXIGENCES DE MONTAGE AVEC LES DESSINS D'ARCHITECTURE AVANT DE COMMANDER LES APPAREILS. FOURNIR TOUTS LES COMPOSANTS ET ACCESSOIRES REQUIS. VÉRIFIER LA TENSION SUR PLACE POUR LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ET LES COMMANDES.



1 PLAN REPÈRE DU DEUXIÈME ÉTAGE
E01 N. À É.

LES PRÉSENTS DESSINS DOIVENT ÊTRE LUS DE CONCERT AVEC LES SECTIONS D'ÉLECTRICITÉ DU DEVIS AINSI QUE LES PLANS ET DEVIS D'ARCHITECTURE, DE MÉCANIQUE ET DE STRUCTURES.



- NOTES
- BOÎTES DE MONTAGE ET CONDUITS PAR L'ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ. APPAREILS/EQUIPEMENT POUR ACCÈS FACILE ET CÂBLAGE FAIBLE TENSION PAR L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DE LA QUINCAILLERIE. VOIR LA NOMENCLATURE DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE D'ARCHITECTURE.
 - COORDONNER LA GROSSEUR DES BOÎTES DE MONTAGE AVEC L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DE LA QUINCAILLERIE EN FONCTION DES APPAREILS FOURNIS. LES CONDUITS DOIVENT MESURER AU MOINS 21 mm ET COMPORTER UN CORDON DE TRACÉ SUR TOUTE LA LONGUEUR.
 - ALIMENTER EN ÉLECTRICITÉ LE MOTEUR/CONTRÔLEUR DE PORTE AUTOMATIQUE. COORDONNER SUR PLACE AVEC L'INSTALLATEUR.
 - VOIR LES EXIGENCES EXACTES AUX PLANS ET DEVIS D'ARCHITECTURE, AINSI QUE LA HAUTEUR DE MONTAGE DES DISPOSITIFS À ACCÈS FACILE AUX FINS D'INSTALLATION DES BOÎTES DE MONTAGE ET CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DU CNB EN MATIÈRE D'ACCÈS FACILE.

2 DÉTAIL DE SALLE DE TOILETTE À ACCÈS FACILE TYP.
E01 N. À É.

CLIENT

Public Services and Procurement Canada Services publics et Approvisionnement Canada

Canada

NORD DU PROJET

ESTAMPILLE



NORD VRAI



ARCHITECTURE

(L+D) LALANDE - DOYLE ARCHITECTS INC.

MÉCANIQUE + ÉLECTRICITÉ + STRUCTURES

wsp

DATE	DESCRIPTION	ÉMIS	RÉV.
2019/12/12	EMIS POUR SOUMISSION	-	0
2019/10/18	EMIS POUR EXAMEN À 99 %	-	0
DATE	Emission/Description de révision	Par	N°

TITRE DU PROJET

SALLE DE TOILETTE NON GENRÉE 212
ÉDIFICE DE L'EST

TITRE DU DESSIN

ÉLECTRICITÉ -
PLAN REPÈRE ET LÉGENDES

DATE	N° DU PROJET
SEPT-2019	R.011972.148.
ÉCHELLE	N° DU DESSIN
INDIQUÉE	E01
DESSINÉ PAR	EXAMINÉ PAR
T.B.	C.M.