



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC

11 Laurier/11,rue Laurier
Place du Portage, Phase III
Core 0B2 / Noyau 0B2
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

This invitation to tender has a Security Requirement

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Parliamentary Precinct Division/Acquisitions de la Cité
parlementaire
222 Queen Street / 222, rue Queen
Ottawa
Ontario
K1A 0S5

Title - Sujet East Block All Inclusive Washrooms	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP747-202348/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 20202348	Date 2020-01-24
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PPS-032-27574	
File No. - N° de dossier 032pps.EP747-202348	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-02-10	Time Zone Fuseau horaire Eastern Standard Time EST
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lagacé, Martin	Buyer Id - Id de l'acheteur 032pps
Telephone No. - N° de téléphone (613) 990-4102 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction: TPSGC/PWGSC Operations-EAST BLOCK Operations de l'Edifice de l'EST 111 Wellington ST Ottawa, ON K1A 0G9 Canada	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

ADDENDA NO. 001

Salle de bain inclusive Édifice de L'Est

Colline Parlementaire, Ottawa, ON

projet No.19.014

Solicitation No. EP747-202348/A

DATE: 23 janvier, 2020

No. de Pages: 2

Les modifications suivantes apportées aux documents d'appel d'offres, entre en vigueur aujourd'hui même. Le présent addenda fera partie des documents d'appel d'offres.

Réponses aux questions reçues des soumissionnaires:

Questions reçues le 17 janvier, 2020:

1. Tel que déjà mentionné, il nous faut des dessins de démolition en architecture. Les informations fournies aux dessins M&E ne sont pas suffisantes.
Réponse : Les travaux de démolition ont déjà été complétés séparément car des travaux d'enlèvement de l'amiante furent requis. Lorsque vous vous présentez pour la visite de chantier, le tout vous sera apparent.
2. Le détail 6 à la page A100 indique la note 9, mais ceci doit être une erreur, SVP le confirmer.
Réponse: SVP vous référer au dessins A100 révisé, ci-joint.
3. L'index du devis pour la division 26 semble manquer des détails. Le numéro des pages apparaît mais pas les sous-sections.
Réponse: Toutes les sections du Devis sont clairement indiquées.
4. SVP confirmer l'étendue des travaux en structure. Il semble de supporter seulement un carottage unique avec une recommandation de le renforcer, et ensuite il y a indication de se référer à l'électricité mais nous ne trouvons aucunes informations pourquoi ce carottage est requis, ni l'emplacement ou les dimensions.
Réponse : Les travaux de structure sont limités au carottages requis pour l'électricité.
5. Quelle dimension de carreau de céramique sont requis?
Les carreaux de marbre travertin seront 305mm x 610mm (12" x 24").

--- Fin de l'Addenda 001 ---

