



Date : **10 février 2020**

Numéro d'addenda : **01**

Numéro de projet : **R.077243.500 - Réfection de la jetée amont et du terrain île
Lieu Historique national du Canal Sainte-Anne-de-Bellevue**

Les modifications suivantes aux documents de soumissions entrent en vigueur immédiatement.

Le présent addenda fera partie intégrante des documents contractuels.

DESSINS :

.1 07 – Électricité

.1 OE-32-117-25 – Plan d'implantation

Veuillez **remplacer** le dessin mentionné OE-32-117-25 **par** le dessin OE-32-117-25 (Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

- .1 Retrait d'un conduit en PVC RIGID de 53mm de diamètre, vide;
- .2 Ajout d'un conduit en PVC RIGID de 75mm de diamètre, vide;
- .3 Ajout de deux boîtes de tirage de 300mm x 300mm x 460mm dans la jetée;
- .4 La note No : 1,

L'Entrepreneur doit remplacer le disjoncteur 40A-2P, du circuit 1-3, existant par un nouveau disjoncteur 30A-2P.

Devrait se lire :

L'Entrepreneur doit remplacer le disjoncteur 40A-2P, du circuit 1-3, existant par un nouveau disjoncteur 20A-2P, dans le panneau existant de marque EATON de type PRL1A, 225Amp., 120/240V, 1 phase.

.2 OE-32-117-27 – Détails - 2

Veuillez **remplacer** le dessin mentionné OE-32-117-27 **par** le dessin OE-32-117-27 (Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

- .1 Modifications aux coupes Nos : 3, 4 et 5 et au détail d'installation de conduits électriques, selon le retrait et l'ajout de conduit PVC RIGID.
- .2 Correction au schéma unifilaire – panneau de contrôle d'éclairage existant à modifier, selon le disjoncteur à remplacer.



.2 08 – Structure

.1 OA-32-117-04 –Plan d'ensemble projeté (Reconstruction)

Veillez **remplacer** le dessin mentionné OA-32-117-04 **par** le dessin OA-32-117-04 (Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

- .1 Ajout de deux boites de jonction sur la jetée amont.

.2 OA-32-117-05 – Déconstruction et reconstruction - Coupes

Veillez **remplacer** le dessin mentionné OA-32-117-05 **par** le dessin OA-32-117-05 (Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

- .1 Modifications des notes concernant l'ajout de conduits en PVC sur la jetée amont.

.3 OA-32-117-06 – Déconstruction et reconstruction – Coupes et détails

Veillez **remplacer** le dessin mentionné OA-32-117-06 **par** le dessin OA-32-117-06 (Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

- .1 Ajout de deux boites de jonction sur la jetée amont.
- .2 Modifications des notes concernant l'ajout de conduits en PVC sur la jetée amont.

.4 OA-32-117-07 – Déconstruction et reconstruction – Coupes et détails

Veillez **remplacer** le dessin mentionné OA-32-117-07 **par** le dessin OA-32-117-07 (Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

- .1 Modifications des notes concernant l'ajout de conduits en PVC sur la jetée amont.

.5 OA-32-117-08 – Déconstruction et reconstruction – Coupes et détails

Veillez **remplacer** le dessin mentionné OA-32-117-08 **par** le dessin OA-32-117-08 (Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

- .1 Modifications des notes concernant l'ajout de conduits en PVC sur la jetée amont.



.6 OA-32-117-13 – Chasse-roues – Coupes et détails

Veuillez **remplacer** le dessin mentionné OA-32-117-13 **par** le dessin OA-32-117-13 (Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

- .1 Ajout de deux boîtes de jonction sur la jetée amont.

.7 OA-32-117-14 – Garde-corps – Coupes et détails

Veuillez **remplacer** le dessin mentionné OA-32-117-14 **par** le dessin OA-32-117-14 (Addenda N° 01) en page jointe.

Les modifications décrites ci-dessous ont été apportées :

- .1 Ajout d'une boîte de jonction sur la jetée amont.

Préparé par :

Marc-Olivier Bessette, ing.