



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

**Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions -
TPSGC**

11 Laurier St. / 11 rue Laurier

Place du Portage, Phase III

Core 0B2 / Noyau 0B2

Gatineau

Québec

K1A 0S5

Bid Fax: (819) 997-9776

SOLICITATION AMENDMENT

MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

**Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Commercial Acquisitions & Fast Track Procurement
Div/Div des Acquisitions commerciales et achats en
régime accéléré

L'Esplanade Laurier,

East Tower 7th Floor

140 O'Connor, Street,

Ottawa

Ontario

K1A 0R5

Title - Sujet Office Equipment and Accessories an	
Solicitation No. - N° de l'invitation 45045-190065/B	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client 000011294	Date 2020-02-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$\$\$PD-150-78383	
File No. - N° de dossier pd150.45045-190065	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-02-27	
Time Zone Fuseau horaire Eastern Daylight Saving Time EDT	
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Fulham, Veronique	Buyer Id - Id de l'acheteur pd150
Telephone No. - N° de téléphone (343) 550-1625 ()	FAX No. - N° de FAX () -
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation No. - N° de sollicitation 45045-190065/B	Amd/Amend 04	Buyer - Id de l'acheteur Pd150
File No. - N° du dossier 45045-190065		Client Ref. No. - N° de ref. du client

Cet amendement à la sollicitation 004 est soulevé afin de ;

1. Répondre aux questions de l'industrie

1. Répondre aux questions de l'industrie;

Question 001 :

J'ai une question concernant les spécifications. Nos barres d'alimentation répondent à vos spécifications conformément à la soumission, mais il n'y a aucune mention sur les documents de soumission concernant l'espacement des prises sur la barre d'alimentation. Pouvez-vous également me dire quelle est la longueur du boîtier de la barre d'alimentation (minimum et maximum)? De plus, comme il s'agit d'une barre d'alimentation verticale, les fiches doivent-elles également être orientées verticalement ou est-ce correct si les fiches sont orientées horizontalement par rapport à la barre?

Réponse 001 :

Nous voulons 42mm d'espace entre les prises sur la barre d'alimentation.
Les prises doivent être seulement verticales.
La grandeur du boîtier métallique doit être le même que le model 1584H6B1S du manufacturier Hammond.

TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉS.