



**RETURN BIDS TO:  
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

RCMP-GRC

Bid Receiving/Réception des soumissions  
Attention: Sopheary Tanh  
Mail Stop/Arrêt postal 15  
73 chemin Leikin Drive,  
Ottawa, ON K1A 0R2

All people delivering mail, parcels and bids to the Bid Receiving/Mail Parcel and Screening Facility will be asked to provide government photo identification and a contact number as part of an enhanced security protocol.

Bid receipts are provided at the Bid Receiving/Mail Parcel and Screening Facility upon request only. All people delivering bids to the Bid Receiving/Mail Parcel and Screening Facility should obtain a bid receipt as proof that the bid was submitted by the date, time and place indicated on page 1 of the bid solicitation.

Dans le cadre d'un protocole de sécurité renforcé, toutes les personnes qui livrent du courrier, des colis et des soumissions à l'installation d'inspection du courrier et des colis et de réception des soumissions devront présenter une pièce d'identité du gouvernement avec photo et un numéro de téléphone.

Les reçus de soumissions sont fournis à l'installation d'inspection du courrier et des colis et de réception des soumissions uniquement sur demande. Les personnes qui déposent des soumissions à cette installation devraient obtenir un reçu de soumission pour prouver que la soumission a été présentée en respectant la date, l'heure et le lieu indiqués sur la page 1 de la demande de soumission.

**SOLICITATION AMENDMENT**

**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

THIS DOCUMENT CONTAINS A SECURITY REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT COMPORTE UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

<b>Title – Sujet</b> Architect & Engineering (A&E) Valleyview Detachment/ Services de conception en architecture et en génie (SAG) -Détachement de Valleyview		<b>Amendment No. – No Modification</b> 004
<b>Solicitation No. – N° de l'invitation</b> 202004084		<b>Date</b> 02 March 2020
<b>Client Reference No. - No. De Référence du Client</b> 202004084		
<b>Solicitation Closes – L'invitation prend fin</b>		
<b>At / à :</b>	2 :00 pm 14 h	EDT (Eastern Daylight Time) HAE (heure avancée de l'Est)
<b>On / le :</b>	05Mar2020	
<b>F.O.B. – F.A.B</b> Destination	<b>GST – TPS</b> See herein — Voir aux présentes	<b>Duty – Droits</b> See herein — Voir aux présentes
<b>Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services</b> See herein — Voir aux présentes		
<b>Instructions</b> See herein — Voir aux présentes		
<b>Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à</b> Sopheary Tanh Sopheary.Tanh@rcmp-grc.gc.ca		
<b>Telephone No. – No. de téléphone</b> 343-547-2301		<b>Facsimile No. – No. de télécopieur</b>
<b>Delivery Required – Livraison exigée</b> See herein — Voir aux présentes		<b>Delivery Offered – Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:</b>		
<b>Telephone No. – No. de téléphone</b>		<b>Facsimile No. – No. de télécopieur</b>
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>		
<b>Signature</b>		<b>Date</b>



## **SOLICITATION AMENDMENT: 004**

This solicitation amendment 004 has been raised to address the following:

(A) Respond to questions regarding the RFP

---

### **(A) QUESTIONS AND ANSWERS**

#### **Question:**

1. Please clarify whether or not a design of a vehicle refueling system is a project scope requirement and including tank(s), piping, dispensing equipment etc. for gasoline or diesel or natural gas or propane? And if so what is the general program scope size requirements e.g. number of vehicles capacity etc.?

As per previous RCMP Detachment Projects completed, Fire Suppression systems and design by the Mechanical Consultant was completed using a Performance Specification complete with identification of general layout requirements shown on the drawings. The final design and stamped sprinkler/fire suppression system drawings were then completed by an Engineer retained by the Sprinkler contractor and submitted for inclusion in Record Drawings. Please confirm this is still an acceptable process for this project?

#### **Answer:**

Design of a vehicle refueling system is not part of the scope of work.

Under the A&E contract the Consultant's Mechanical Engineer will call for shop drawings for the fire suppression system from the construction Contractor under separate contract with the RCMP. The construction Contractor will engage their engineers and sprinkler resources during the development of the shop drawings for the fire suppression system.

**ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**