



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services  
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et  
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique  
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

<b>Title - Sujet</b> RFT-BIO Entrance Reno/Security Upgr	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EB144-202735/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 004
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> EB144-20-2735	<b>Date</b> 2020-04-22
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-SPWA-104-5992	
<b>File No. - N° de dossier</b> PWA-9-82116 (104)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2020-04-23</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Atlantic Daylight Saving Time ADT
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Nowakowski, Leanne	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> pwa104
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (902) 403-7112 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (902) 496-5016
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

La modification 004 vise à fournir les questions et réponses additionnelles.

**Questions et réponses:**

8. We are writing to request an approval for materials under specification section 09 54 56 Acoustical Baffles, Part 2 2.1 Ceiling Units .1 Baffle: .1 Composition: either of the following named products. .1 .1 Acceptable Materials: kindly add Akustus Industries Inc, Square Edge Baffle as an approved product. Data pages attached for review as well as the Armstrong similar product info.
  - a. Please revert to the named suppliers and products only for the baffle ceiling system.
9. Is it possible to have 3M Ultra S800 Security Film listed as an approved alternate? I have attached the Product Data Sheet.
  - a. Any product conformant with the specified requirements will be considered and should be submitted for review at the appropriate time.
10. Light fixture type F---- Drawing E05, note 2 says that they are being supplied by others, installed by the electrical contractor. It turns out that they are VERY expensive and come from Norway. In addition to the expense and who is supplying them, they are not CSA or UCL approved which could be a problem when it comes to NSP inspection.
  - a. The type-F fixture has been considered and is specified as a particular product as a key part of the projects sustainable design strategy. Please adhere to the specification and drawings for this product.