



**FP802-200019**

Centre d'approvisionnement – bureau d'Ottawa  
Salle 9N089A, 9<sup>e</sup> étage  
200, rue Kent  
Ottawa (Ontario) K1A 0E6

**mardi le 5 mai 2020**

### **ADDENDA n° 5**

Objet : **Invitation à soumissionner n° FP802-200019**

Titre : **Projet de remplacement des tours d'alignement du Fort-Malden.**

Lieux des travaux: **Amherstburg (Ontario)**

Date de clôture : **Vendredi, le 8 mai 2020 @ 13h00 heures HAE (Heure Avancée de l'Est )**

Madame, Monsieur,

À la suite de l'invitation susmentionnée, cet **addenda numéro 5** est pour informer des questions du soumissionnaire reçues à ce jour:

- Q1. Le dessin de fondation n'indique pas une mesure requis pour un test de compaction. Est-ce qu'il y a un besoin pour un test de compaction? Si oui, est-ce que c'est la responsabilité de GCC ou de l'entrepreneur?
- R1. Les besoins du test de compaction sont indiqués dans les notes des dessins de fondation. L'entrepreneur est responsable de fournir le test de compaction.
- Q2. Quels sont les dimensions de la zone de compaction de les matériaux granulaires A? Une épaisseur de 305 mm est indiquée et il a l'aire que la largeur de la zone est 305 mm plus large que cela du béton. Est-ce que cela peut être confirmer?
- R2. Correct, la zone de compaction de les matériaux granulaires A est 305 mm plus large que cela de béton sur chaque côté.



**FP802-200019**

Q3. Sur le dessin de fondation il y a une note qui indique <<anchor rod (by others)>>. Est-ce que ça veut dire que les ancrages et quincaillerie seront fourni par GCC?

R3. Oui, les ancrages et quincaillerie seront fourni par GCC.

Q4. Est-ce que la quincaillerie des supports pour le système de protection contre les chutes et pour les marques de jours sera fourni par GCC?

R4. Oui.

Cordialement,

**Ginette Aliaga**

Agente en approvisionnement et en passation de marchés  
Centre d'approvisionnement, Services du matériel et des acquisitions  
Opérations financières et Gestion du Matériel  
Pêches et Océans Canada  
200, rue Kent, 9N089A, Ottawa, ON, K1A 0E6  
Courriel : [Ginette.AliagaGallo@dfo-mpo.gc.ca](mailto:Ginette.AliagaGallo@dfo-mpo.gc.ca)