



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/
See herein

NA
Québec
NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

**Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur**

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet EDSC - Catégorie 1a&1b	
Solicitation No. - N° de l'invitation EF932-203232/A	Amendment No. - N° modif. 002
Client Reference No. - N° de référence du client R.101542.200	Date 2020-05-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-625-15727	
File No. - N° de dossier MTA-0-43005 (625)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-06-05	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lavoie, Corine	Buyer Id - Id de l'acheteur mta625
Telephone No. - N° de téléphone (514) 207-4777 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 002

Le but de cette modification est le suivant :

- 1) Prolonger la date de fermeture de la demande de soumission.
- 2) Afficher une question et réponse.
- 3) Joindre des plans modifiés.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1. Nous sommes en train de passer à travers les dessins de cette soumission et nous comprenons que nous avons dépassé les 4 jours ouvrables pour obtenir une réponse, par contre nous pensons que c'est important de signaler que les postes 2-11 et 2-12 ont un panneau de 18'' de large qui requiert une prise duplex mais selon la légende le panneau du type A n'est jamais électrifié. Est-ce que peut être la prise duplex doit être pour le panneau à côté type B.

R1. Le panneau de 18'' doit être électrifié (prise duplex et data).



TOUS LES AUTRES TERMES ET CONDITIONS DEMEURENT LES MÊMES.