



Date: 24 juin 2020

Titre: Remplacement des pellicules de sécurité pour fenêtre, Riyad, Arabie saoudite

Numéro de l'avis d'appel d'offres: 20-166102

Les questions et réponses suivantes sont en lien avec le document d'appel d'offre susmentionné.

Questions & Réponses # 2

- Q7.** « Les films de sécurité existants sont-ils installés à l'intérieur ou à l'extérieur? »
- R7.** Le film est installé de l'intérieur.
-
- Q8.** « Quelle est l'épaisseur du film existant? »
- R8.** Inconnue.
-
- Q9.** « Depuis combien de temps le film existant est-il installé? »
- R9.** Inconnue.
-
- Q10.** « Allons-nous appliquer un film de sécurité jusqu'aux joints ou au cadre? »
- R10.** Le film doit être installé jusqu'au cadre, ensuite ancré avec du silicone structural.
-
- Q11.** « Pouvez-vous nous fournir quelques exemples d'images de fenêtres existantes avec un film de sécurité? »
- R11.** Les photos sont incluses dans l'addenda #4.
-
- Q12.** « Quelles seront les heures de travail? L'installateur peut-il travailler le week-end? »
- R12.** Les heures de travail sont de 08h30 à 16h00 du dimanche au jeudi, pas de travail la fin de semaine.
-
- Q13.** « Avez-vous une préférence pour le matériau, le nom / le fabricant du film de sécurité? »
- R13.** Se référer à la section 5 « Critères techniques » de l'énoncé des travaux.



Q14. « Combien d'étages les bâtiments / Quelle est la hauteur des maisons? »

R14. Se référer à l'annexe « C » Calendrier de la fenêtre des logements du personnel.

Toutes les autres conditions et exigences demeurent inchangées.