NOTE/*NOTE:*

1. TRANSFORMATEUR SUSPENDU AU PLAFOND / *TRANSFORMER SUSPENDED FROM THE CEILING.*
2. CABINET DE SUPERVISION CCTV ET INTRUSION SUPPERPOSÉS / *CCTV SUPERVISION AND INTRUSION CABINET SUPERPOSED.*





SALLE ÉLECTRIQUE #1
ELECTRICAL ROOM #1
ÉCHELLE/*SCALE;* 1:25



SALLE ÉLECTRIQUE #2
ELECTRICAL ROOM #2
ÉCHELLE/*SCALE;* 1:25



SALLE ÉTÉLÉCOM
TELECOM ROOM
ÉCHELLE/*SCALE;* 1:25



ÉLÉVATION ENTRÉE DES SERVICES
ELEVATION SERVICES ENTRANCE
ÉCHELLE/*SCALE;* 1:50

AMÉNAGEMENT PROJETÉ
PLANNED LAYOUT

0 5m
1:100

TABLEAU DES APPAREILS DE CHAUFFAGE (OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ)
HEATING EQUIPMENT SCHEDULE (OR EQUIVALENT APPROVED)

	DESCRIPTION GÉNÉRAL/ *GENERAL DESCRIPTION*	MANUFACTURIER CHOIX #1/ *MANUFACTURING CHOICE #1*	MANUFACTURIER CHOIX #2/ *MANUFACTURING CHOICE #2*	MANUFACTURIER CHOIX #3/ *MANUFACTURING CHOICE #3*	TENSION/ *VOLTAGE*	PUISSANCE/ *WATTS*	NOTES/ *NOTES*
F	PLINTHE DE CHAUFFAGE/ *BASEBOARD HEATER*	STELPRO TYPE "ALUX3"	OUELLET	-	600V/1Ø	INDIQUÉE AU PLAN/ *INDICATED ON PLAN*	NOTES 2, 3/ *NOTES 2, 3*
G	AÉROCONVECTEUR/ *WALL FAN HEATER*	STELPRO TYPE "WF"	OUELLET TYPE "OAWH"	-	600V/1Ø	INDIQUÉE AU PLAN/ *INDICATED ON PLAN*	NOTE 1/ *NOTE 1*
H	AÉROTHERME/ *FORCE FLOW HEATER*	STELPRO TYPE "SHU"	OUELLET TYPE "OAE"	-	600V/3Ø	INDIQUÉE AU PLAN/ *INDICATED ON PLAN*	NOTE 1/ *NOTE 1*
J	AÉROCONVECTEUR/ *WALL FAN HEATER*	STELPRO TYPE "KWF"	OUELLET TYPE "ODS"	-	208V/1Ø	INDIQUÉE AU PLAN/ *INDICATED ON PLAN*	NOTE 1/ *NOTE 1*
K	AÉROCONVECTEUR/ *WALL FAN HEATER*	STELPRO TYPE "DRR"	OUELLET TYPE "ODS"	-	600V/1Ø	INDIQUÉE AU PLAN/ *INDICATED ON PLAN*	NOTE 1/ *NOTE 1*
SM	SÈCHE-MAIN/ *HAND DRYER*	STELPRO TYPE "SHDXLAS1BW"	OUELLET TYPE "XL-W-11N-110-120V"	-	120V/1Ø	-	-

NOTES GÉNÉRALES/*GENERAL NOTES*

- COULEUR BLANC/ *COLOR WHITE*

NOTES/*NOTES*

1. C/A RELAIS ET TRANSFORMATEUR 24V/ *C/W 24V RELAY AND TRANSFORMER*
2. ENSEMBLE DE PLINTHE ÉLECTRIQUE 250W/PIED LINÉAIRE, PLINTE DE 75mm DE PROFONDEUR PAR 100mm DE HAUT AVEC PLAQUES ARCHITECTURALES REJOIGNANT LES MURS ET/OU ÉLÉMENTS STRUCTURELS/ *ELECTRICAL BASEBOARD SET 250W/LINEAR FEET, 75mm DEPTH PER 100mm HIGHT WITH ARCHITECTURAL PLATES JOINING THE WALLS AND/OR STURCTURAL ELEMENTS .*
3. C/A RELAIS TRIAC ET TRANSFORMATEUR 24V/ *C/W 24V TRIAC RELAY AND TRANSFORMER*

AutoCAD 2016/07/14

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Direction générale des biens immobiliers
Région du Québec

Public Works and Government Services Canada
Real Property branch
Quebec region

Canada

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

ARCHITECTE *ARCHITECT*

_BBBL
BIRTZ BASTIEN BEAUDOIN LAFOREST
GROUPE PROVENCHER, ROY
7250, RUE ALEXANDRA, BUREAU 201
MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA H2R 2Y9
T 514 273 4272
10500, RUE LAFONTE, BUREAU 600A
BRossard, QUÉBEC, CANADA J1J 0G2
T 450 419.3585

INGÉNIEURS *ENGINEERS*

Stantec Experts-conseils
Stantec
3171, boul. Richard-Thomson, bureau 400
Longueuil (Québec) J4G 0A4
Téléphone : 450.442.7766
Télécopieur : 450.442.7896

PLAN CLÉ SITE
SITE KEY PLAN



–	–	–
1	ADDENDA 1	20/07/23
0	POUR APPEL D'OFFRES / FOR TENDER	20/06/30
révisions *revisions*		date

A no. du détail *detail no.*
B no.de la feuille–où détail exigé *sheet no. – where detail required*
C no. de la feuille–où détaillé *sheet no. – where detailed*

Projet *Project*

CBSA ASFC
475, Chemin grande-Ligne
Rigaud (Québec) J0P 1P0
COLLÈGE DE L'ASFC
Agrandissement du chenil et construction d'un nouveau hangar de formation
CBSA COLLEGE
Kennel extension and construction of a new training hangar

Dessin *Drawing*

ÉLECTRICITÉ
ELECTRICAL

HANGAR
SERVICES

HANGAR SERVICES

Conçu par *Designed by*	Carl Bouchard, techn.
Date	2019-09-30
Dessiné par *Drawn by*	Carl Bouchard, techn.
Date	2019-09-30
Approuvé par *Approved by*	Mohamed Balarh, ing
Date	2019-09-30
Soumission *Tender*	Gestionnaire de projet TPSGC *PWGSC Project Manager*
	Julie Ann Smith
No de projet *Project number*	R_100341_001
No de projet *Project number*	157102560
TPSGC	PWGSC *Client*
Nom du fichier *File name*	R.100341_001-E11-DS-PLN.dwg
No de classement *File no*	
No de plan ou dessin *File name*	R.100341_001-E11-DS-PLN
No feuille *Sheet no*	E11 / 19