



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada

Voir dans le document/
See herein

NA

Québec

NA

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Système de bras de captation	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31206-213384/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31206-213384	Date 2020-08-14
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-490-15785	
File No. - N° de dossier MTA-0-43055 (490)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-08-28	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Sirois, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur mta490
Telephone No. - N° de téléphone (514) 718-5993 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 001

Cette modification est requise pour la modification de la demande de proposition (DDP)

PAGE 14 DE 21

ANNEXE « A »

SUPPRIMER

- 3.2.2 Doit avoir un diamètre de deux (2) pouces.
- 4.1.1 Doit avoir deux (2) bras de captation de deux (2) pouces de diamètre conçus pour les travaux de laboratoire.
- 4.1.2 Doit être fixé au mur ou au plafond;
 - 4.1.2.1 Un bras pour l'unité de polissage automatique (Local 210) et
 - 4.1.2.2 Un bras pour les unités d'enrobage à chaud (simple et double) (Local 211)

ET REMPLACER PAR

- 3.2.2 Doit avoir un diamètre de deux (2) pouces **et une longueur de huit (8) pieds.**
- 4.1.1 Doit avoir deux (2) bras de captation de deux (2) pouces de diamètre **et huit (8) pieds de long,** conçus pour les travaux de laboratoire.
- 4.1.2 Doit être fixé **au mur**
 - 4.1.2.1 Un bras pour l'unité de polissage automatique (Local 210) **fixé à six (6) pieds de la surface**
 - 4.1.2.2 Un bras pour l'unité d'enrobage à chaud (simple et double) (Local 211) **fixé à sept (7) pieds de la surface.**

7.0 Dessin technique

Un plan modifié a été ajouté en pièce jointe.

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.