

REZ-DE-CHAUSSÉE - PROTECTION INCENDIE / GROUND FLOOR - FIRE PROTECTION

1 : 50

LÉGENDE DE PROTECTION INCENDIE / FIRE PROTECTION LEGEND:

TUYAUTERIE DES GICLEURS / SPRINKLER PIPING

TÊTE DE GICLEUR / SPRINKLER HEAD

EXTINCTEUR PORTATIF / PORTABLE FIRE EXTINGUISHER

NOTES GÉNÉRALES:

1. LES SYSTÈMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES DEVRONT SATISFAIRES AUX EXIGENCES DE LA NORME NFPA 13. VOIR SECTIONS 21 13 13 ET 21 13 16 DU DEVIS POUR DESSINS D'ATELIER ET CRITÈRES DE CONCEPTION
2. LES SYSTÈMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES DEVRONT ÊTRE TESTÉS SELON LES EXIGENCES DE LA NORME NFPA 25.
3. EXTINCTEURS PORTATIFS INSTALLÉS DANS CABINETS ENCASTRÉS. CAPACITÉ DE 4.5 Kg. VOIR SECTION 10 44 16_19 DU DEVIS.

GENERAL NOTES:

1. THE AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS SHALL MEET THE REQUIREMENTS OF NFPA 13. SEE SPECIFICATION, SECTION 21 13 13 FOR SHOP DRAWINGS AND DESIGN CRITERION.
2. THE AUTOMATIC SPRINKLER SYSTEMS SHALL BE TESTED AS PER THE REQUIREMENTS OF NFPA 25.
3. INSTALL PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS IN RECESSED CABINET. CAPACITY OF 4.5 Kg. SEE SPECIFICATION, SECTION 10 44 16_19.



DÉTAIL DU SYSTÈME D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES / DETAIL OF AUTOMATIC SPRINKLERS

1 / M017 — AUCUNE



DÉTAIL DU SYSTÈME D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES / DETAIL OF AUTOMATIC SPRINKLERS

2 / M017 — AUCUNE

Canada

Public Works and Government Services Canada / Travaux publics et services gouvernementaux Canada

Real Property Branch / Direction générale des biens immobiliers

ZARRABI & ASSOCIÉS

sublime ARCHITECTURE

150 boul. René-Lévesque E. suite 305

PROTEMS

38 AUPHA DRIVE, SUITE 300 NEPEAN, ONTARIO CANADA, K2E 8A9

TEL.: (613) 521-4004 FAX.: (613) 224-0999

Contractor to verify all dimensions & conditions on site and immediately notify the engineer of all discrepancies.

Révision	Description	Date
4	POUR CONSTRUCTION	2019-01-30
3	SOUMISSION À 99%	2018-05-11
2	SOUMISSION À 66%	2018-03-19
1	DÉFINITIF 30%	2017-12-18

A detail no / no du détail
B location of drawing no / sur dessin no.
C drawing no / dessin no.

project / projet

LA MACAZA - BÂTIMENT M2 / M2 BUILDING

321, CHEMIN DE L'AÉROPORT LA MACAZA, (QUÉBEC) J0T 1R0

drawing / dessin

MÉCANIQUE PROTECTION INCENDIE / MECHANICAL FIRE PROTECTION

REZ-DE-CHAUSSÉE, DÉTAILS & LÉGENDE/ GROUND FLOOR, DETAILS AND LEGEND

Drawn By / Dessiné par	Pierre V	
Date		(yyyy/mm/dd)
Reviewed By / Examiné par	Pierre V	
Date		(yyyy/mm/dd)
Approved By / Approuvé par	JEAN-YVES CÔTÉ	
Date		(yyyy/mm/dd)
Tender / Soumission		
Project Manager / Administrateur de projets		
Project no / No du projet	352-3201 / 17004	
Drawing no / No du dessin	M017	

2017-12-18 16:53:14

TR60C A1 (841x594)