



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Bid Receiving Public Works & Government Services
Canada/Réception des soumissions Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scotia

B3J 1T3

Bid Fax: (902) 496-5016

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

Atlantic Region Acquisitions/Région de l'Atlantique
Acquisitions

1713 Bedford Row

Halifax, N.S./Halifax, (N.E.)

Halifax

Nova Scot

B3J 1T3

Title - Sujet Centreville Class A Dredging	
Solicitation No. - N° de l'invitation EB144-210793/A	Amendment No. - N° modif. 003
Client Reference No. - N° de référence du client EB144-21-0793	Date 2020-08-25
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SPWA-405-6032	
File No. - N° de dossier PWA-0-84036 (405)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-02	Time Zone Fuseau horaire Atlantic Daylight Saving Time ADT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Kendell (PWA), Byron	Buyer Id - Id de l'acheteur pwa405
Telephone No. - N° de téléphone (902) 497-5345 ()	FAX No. - N° de FAX (902) 496-5016
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Solicitation Amendment 003 is being raised to answer bidder questions, amend the solicitation and extend the solicitation closing date, as follows:

Refer to Solicitation Front Page:

Solicitation closing date:

Delete: 27 August, 2020

Insert: 2 September, 2020

Questions and Answers:

Question 1: Please note that Section 01 35 29 Health and Safety – Section 1.2 Blasting – states that “blasting ...is not permitted on site”. Please clarify if blasting is allowed or not?

Answer 1: Class ‘A’ rock removal via blasting is permitted. See Specification Amendment below.

Refer to Specification:

01 25 29 – Health and Safety Section, 1.20 – Blasting: DELETE IN ITS ENTIRETY

INSERT:

Supplementary Text: Class ‘A’ rock removal via blasting is permitted. Contractor to provide Departmental Representative with a blasting plan for review and approval.

All other terms and conditions remain the same.