





La présente modification vise à :

Q1. Il y a deux actuellement deux tailles de supports pour fixer les climatiseurs de 3,5 tonnes sur les bâtiments. Faut-il ressouder les supports pour les nouveaux appareils ou peut-on les remplir de bois traité sous pression et les modifier en conséquence?

R1. Vous pouvez les remplir et les modifier.