



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Revitalisation du havre Grosse-Ile	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-190013/A	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client F3731-190013	Date 2020-08-31
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-041-17972	
File No. - N° de dossier QCM-0-43076 (041)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-17	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Beauchesne, Sonia	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm041
Telephone No. - N° de téléphone (418) 576-9803 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date


Amendment 001

This amendment is raised to:

- A. Answer questions from bidders

A. Questions and Answers

- Q1.** It does not appear to have the number of ladders specified in drawings. Is it possible to give us the number of ladders to supply and install?
A1. Supply and installation of 5 ladders: 2 ladders on wharves # 1 and # 2 and 1 ladder on wharf # 3.
- Q2.** Confirm that all lumber is supplied by contractor?
A2. Yes.
- Q3.** There is no mention of the number of lamppost bases in the drawings. Is it possible to give us the number of bases to supply and install?
A3. Supply and install 2 lamppost bases for installation in cribs and 3 standard lamppost bases for installation in ground.
- Q4.** Please provide the number of protective posts to be supplied and installed.
A4. Supply and install 4 protective posts; 2 protective posts per service station.
- Q5.** On Drawings, there is quarry-run to install. How the supply and installation of quarry-run payable? (no item in tender form)
A5. Quarry-run to install come from demolition materials of breakwater and the costs are included in Item n ° 2.2 Demolition - Breakwater.
- Q6.** Is it possible to have details of the wooden protective wall? (dimension of pieces of wood / bolts / etc...). There is no detail on drawings?
A6. Please find on next page:



ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED