



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Public Works and Government Services Canada
Canada Place/Place du Canada
10th Floor/10e étage
9700 Jasper Ave/9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3
Bid Fax: (780) 497-3510

**SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Public Works and Government Services Canada
Canada Place / Place du Canada
10th Floor / 10e étage
9700 Jasper Ave / 9700 ave Jasper
Edmonton
Alberta
T5J 4C3

Title - Sujet Microbiology Lab Construction - AAF	
Solicitation No. - N° de l'invitation EP922-210468/A	Amendment No. - N° modif. 007
Client Reference No. - N° de référence du client AAFC-EP922-210468	Date 2020-09-09
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$PWU-183-11877	
File No. - N° de dossier PWU-0-43069 (183)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-15	Time Zone Fuseau horaire Mountain Daylight Saving Time MDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Tikhonovitch (RPC), Alex	Buyer Id - Id de l'acheteur pwu183
Telephone No. - N° de téléphone (780) 901-7940 ()	FAX No. - N° de FAX (780) 497-3510
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Agriculture & Agri-Food Canada (AAFC)
Lacombe Research & Development Centre (LaRDC)
Microbiology Laboratory Remediation
6000 C&E Trail – Lacombe, AB
Project No. R.083193

ADDENDUM NO.3

September 9, 2020

This addendum shall be read in conjunction with the drawings and specifications prepared for this project, dated May 29, 2020. Where inconsistent with the drawings and specification, this Addendum shall govern. The same conditions of the Contract shall apply to the Addendum as to the original drawings and specifications. Receipt of this addendum shall be acknowledged in the submission of the completed tender. This addendum shall form an integral part of the Contract Documents.

Total Pages = 2 (including attachments)
Attachments: Mechanical Addendum M-003

MECHANICAL:

Item No. 1: Variable Frequency Drive (VFD)

Reference: Drawing M0.0 – E/A Fan Schedule

1. Clarification: VFD equipment associated with exhaust fan AH01-EF8 to be supplied by Mechanical / installed by Electrical. Refer to attached Mechanical Addendum M-003.

END OF ADDENDUM

ADDENDUM

NO. M-003

**PROJECT NAME: AAFC - LaRDC
Microbiology Lab Remediation**

DATE OF ISSUE: September 8, 2020

Please issue the following Addendum to all parties concerned

- 1) Mechanical contractor shall provide VFD associated with new lab exhaust fan AH01-EF8. VFD will be installed by electrical.**

End of Mechanical addendum M003

