



**RETURN BIDS TO:**

**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

**SOLICITATION AMENDMENT  
MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise  
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation  
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,  
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Revitalisation du havre Grosse-Ile	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F3731-190013/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 005
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F3731-190013	<b>Date</b> 2020-09-11
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCM-041-17972	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCM-0-43076 (041)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2020-09-24</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Beauchesne, Sonia	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcm041
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 576-9803 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

**Instructions: See Herein**

**Instructions: Voir aux présentes**

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**Amendment 005**

This amendment is raised to:

- A. Answer questions from bidders

---

**A. Questions and Answers**

- Q22.** About precast concrete slabs.  
In section 03 41 00 it is indicated in art. 1.3 the design requirements. However, the dimensions, details of the steel reinforcement, anchors are specified there.  
Do the precast slabs have to be made according to your drawings, or the contractor has to design them?
- A22.** Both for cast-in-place slabs and precast slabs, the dimensions and steel reinforcement details are the same. Note that for the cast in place slab, saw cuts shall be made at 6 000 mm c/c. Also see question/answer 17.
- Q23.** Where is the dredging limit, do we have to dredge the entire interior of harbor section 201 and the entrance channel section 101?
- A23.** No, the only section of the existing harbor to be dredged is the area for new cribs to be built and around them, in order to reach the required elevation for the granular base of cribs and ensure safe navigation.
- Q24.** Do all nuts and washers have to be not visible in a "countersunk hole" on all the external parts of the cribs?
- A24.** Yes, all bolt products installed around the cribs shall install in a countersunk hole, as shown in layout on sheet 7.

**ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**