



RETURN BIDS TO:

RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation
remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire,
les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

Title - Sujet Revitalisation du havre Grosse-Ile	
Solicitation No. - N° de l'invitation F3731-190013/A	Amendment No. - N° modif. 005
Client Reference No. - N° de référence du client F3731-190013	Date 2020-09-11
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$QCM-041-17972	
File No. - N° de dossier QCM-0-43076 (041)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-24	Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Beauchesne, Sonia	Buyer Id - Id de l'acheteur qcm041
Telephone No. - N° de téléphone (418) 576-9803 ()	FAX No. - N° de FAX (418) 648-2209
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

Modification 005

Cet amendement vise à :

A. Répondre aux questions des soumissionnaires.

A. Questions et réponses

- Q22.** Au sujet des dalles de béton préfabriquées.
Aux Devis 03 41 00 il est indiqué à art. 1.3 les exigences de conception. Or aux plans les dimensions, détails de l'acier d'armature, ancrages, y sont préciser.
Est-ce que les dalles préfabriquées doivent être fabriquées selon vos plans, ou l'entrepreneur doit en effectuer la conception ?
- R22.** Autant pour des dalles coulées en place que les dalle préfabriquées, les dimensions et détails d'armature sont les mêmes. À noter que pour une dalle coulée en place, des traits de scie devront être réalisées au 6 000 mm c/c. De plus voir question/réponse 17.
- Q23.** Où est la limite du dragage, doit-on dragué tout l'intérieur du havre section 201 et le chenal d'entrée section 101?
- R23.** Non la seule section du havre existant à draguer est la zone des nouveaux encaissements à construire et celle en périphérie, afin d'atteindre le niveau requis pour l'assise des encaissements et assurer une navigation sécuritaire.
- Q24.** Est-ce que tous les écrous et rondelles ne doivent pas être apparente « trou fraiser » sur toutes les parties extérieures des caissons?
- R24.** Oui, toute la boulonnerie installer en périphérie des encaissements doit être chambrée, tel que présenté sur les vue en plan de la page 7.

LES AUTRES CONDITIONS NE CHANGENT PAS.