



## RETURN BIDS TO:

## RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Réception des soumissions - TPSGC / Bid Receiving -  
PWGSC

1550, Avenue d'Estimauville

1550, D'Estimauville Avenue

Québec

Québec

G1J 0C7

## SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

### Comments - Commentaires

### Vendor/Firm Name and Address

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

### Issuing Office - Bureau de distribution

TPSGC-PWGSC

601-1550, Avenue d'Estimauville

Québec

Québec

G1J 0C7

<b>Title - Sujet</b> Revitalisation du havre Grosse-Ile	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> F3731-190013/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 007
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> F3731-190013	<b>Date</b> 2020-09-16
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$QCM-041-17972	
<b>File No. - N° de dossier</b> QCM-0-43076 (041)	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2020-09-24</b>	<b>Time Zone</b> <b>Fuseau horaire</b> Heure Avancée de l'Est HAE
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Beauchesne, Sonia	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> qcm041
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (418) 576-9803 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (418) 648-2209
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b>	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/</b> <b>de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

**Amendment 007**

This amendment is raised to:

- A. Answer questions from bidders

---

**A. Questions and Answers**

- Q28.** Following your answer to question 23 "ensure safe navigation", we need to know the distance from the cribs that must be reached with the dredging and under the existing stone protection, this limit influences the type of equipment to use for dredging, we need more detail?
- A28.** In the sector of the new wharves #1 and #2, dredge to put cribs in place and ensure to have stable slope excavation on seabed, but do not plan to dredge the exclusion zone inside the basin. For the existing breakwater to be demolished, seabed accessible from this structure shall be dredged to -2.2m and keep 1.5 m in front of the existing stone protection to be reprofiled in the sector of the new wharf #3.
- Q29.** Specify the thicknesses layer of the granular materials to be placed. I see it for the gangway bases, and I have a thickness accuracy with the lamppost detail. This seems to correspond to the projected service area, however one of the aggregates displayed is 80-0 mm, and there is no item for this type of aggregate in the tender form. Please specify where the information is available or the thicknesses of each layer for each type of material for works in the project. (Projected service area, anchor block, gangway base, cribs base, wooden wall, etc.)?
- A29.** The granular base for cribs (wharves, gangway base), anchor blocks and lamppost bases in the service area is made up of 100mm of 20mm and 300mm of 150-25mm. For the service area, an error occur on drawings. It is 200mm of 150-25mm (instead of 80-0mm) to be put in place and after, a layer of 75mm of 20-0mm. Note that granular size of quarry-run that.

**ALL OTHER TERMS & CONDITIONS REMAIN UNCHANGED**