



RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada
Voir dans le document/
See herein
NA
Québec
NA

SOLICITATION AMENDMENT
MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Place Bonaventure, portail Sud-Oue
800, rue de La Gauchetière Ouest
7e étage, suite 7300
Montréal
Québec
H5A 1L6

Title - Sujet Système de bras de captation	
Solicitation No. - N° de l'invitation 31206-213384/B	Amendment No. - N° modif. 001
Client Reference No. - N° de référence du client 31206-213384	Date 2020-09-18
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-SMTA-490-15839	
File No. - N° de dossier MTA-0-43055 (490)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2020-09-24	
Time Zone Fuseau horaire Heure Avancée de l'Est HAE	
F.O.B. - F.A.B. Specified Herein - Précisé dans les présentes	
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input type="checkbox"/> Other-Autre: <input checked="" type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Sirois, Richard	Buyer Id - Id de l'acheteur mta490
Telephone No. - N° de téléphone (514) 718-5993 ()	FAX No. - N° de FAX (514) 496-3822
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

MODIFICATION 001

Cette modification est requise pour des questions/réponses et pour modifier la demande de proposition.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1 Pouvez-vous indiquer le type de fumées que le système de ventilation doit traiter?

R1. Émanation, vapeurs de produit chimique.

MODIFICATION

SUPPRIMER ENTIÈREMENT

Annexe « A »

1.0 Objectif

Le conseil national de recherches du Canada (CNRC) site Saguenay, cherche à faire l'acquisition et l'installation d'un système avec bras de captation de fumée et poussière dans le laboratoire de préparation métallographique. La capture à la source est une méthode sécuritaire et recommandée pour éliminer les polluants dangereux, cause primaire des maladies pulmonaires.

La portée du travail comprend la fourniture, la livraison, l'installation, et la documentation.

L'entrepreneur doit fournir deux (2) bras de captation de type articulé de deux (2) pouces de diamètre.

ET REMPLACER PAR

Annexe « A »

1.0 Objectif

Le conseil national de recherches du Canada (CNRC) site Saguenay, cherche à faire l'acquisition et l'installation d'un système avec bras de captation de fumée et poussière dans le laboratoire de préparation métallographique. La capture à la source est une méthode sécuritaire et recommandée pour éliminer les polluants dangereux, cause primaire des maladies pulmonaires.

La portée du travail comprend la fourniture, la livraison, l'installation, et la documentation.

L'entrepreneur doit fournir deux (2) bras de captation de type articulé de **trois (3) pouces** de diamètre.

SUPPRIMER

Annexe « A »

3.2.2 Doit avoir un diamètre de deux (2) pouces et une longueur de huit (8) pieds.

ET REMPLACER PAR

Annexe « A »

3.2.2 Doit avoir un diamètre **de trois (3)** pouces et une longueur de huit (8) pieds.

SUPPRIMER

Annexe « A »

4.1.1 Doit avoir deux (2) bras de captation de deux (2) pouces de diamètre et huit (8) pieds de long, conçus pour les travaux de laboratoire

ET REMPLACER PAR

Annexe « A »

4.1.1 Doit avoir deux (2) bras de captation de **trois (3) pouces** de diamètre et huit (8) pieds de long, conçus pour les travaux de laboratoire

Toutes les autres clauses et conditions demeurent inchangées.